

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы  
по делам инвалидов  
ЗАО Александровск  
С.М. Кауров  
«20» декабря 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 109**

ЗАО Александровск  
Мурманская область

« 20 » декабря 2016 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик»»
- 1.2. Адрес объекта: 184670, г. Гаджиево, Мурманская обл., ул. Колышкина, д. 118 - А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 4 этажное, 4309.9 кв.м  
- часть здания: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18623,51 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2016 г (проект 2012 года) ., последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Семицветик»» (краткое название МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 184670, Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 118 - А.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: дошкольное образование, предшествующее начальному образованию.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На территории города не организовано движение пассажирского общественного транспорта, за исключением, междугородних рейсов по ЗАО Александровск  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет, есть

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м от остановки на ул. Душенова, дом 102 со стороны дороги.

3.2.2. Время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<del>Б</del> Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото (все помещения)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП – И (Г, У, К), ДЧ – И (О), ВНД – И (С)</i>	1	1.1-1.8
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У, К, О), ВНД-И (С)</i>	2	2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-И (У, О, К), ВНД-И (Г, С)</i>	3	3.1-3.24
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ДП-И (К, Г, О, У) ВНД-И (С)</i>	4.1	4.1.1-4.1.6
4.2.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	<i>ДП-И (Г, О, У, К) ВНД-И (С)</i>	4.2	4.2.1-4.2.7
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД-В</i>	5	5.1-5.4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД-В</i>	-	-
7	Пути движения	<i>ВНД-В</i>	-	7.1-7.4

	к объекту (от остановки транспорта)		
--	-------------------------------------	--	--

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Объект признан доступным частично избирательно, временно недоступным для инвалидов с нарушением зрения.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать освещение, установить нормативную кнопку вызова персонала, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала с сурдопереводом при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ПСД, КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	ТР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	ТР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2020 года в рамках реализации «Дорожной карты ЗАТО Александровск».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: III-B.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. Согласование с Рабочей группой по делам инвалидов на территории ЗАТО Александровск

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое \_\_\_\_\_;

4.4.3. Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации подчеркнуть, если есть ПСД;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Управлением образования ЗАТО Александровск; \_\_\_\_\_

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается - не имеется \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата 18.07. 2017 www.https://znit-vmeste.ru Реферативного портала (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>8</u> л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>6</u> л.  |
| 3. Путей движения внутри здания            | на <u>24</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>13</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>4</u> л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>-</u> л.  |

Результаты фотофиксации на объекте на 59 л.

Поэтажные планы: на 3 л.

Паспорт БТ (технический план здания): на 16 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 4 л

Председатель рабочей группы

Заместитель главы администрации ЗАТО Александровск  
по социальным вопросам

 М.В. Дюпина


Члены рабочей группы:

Директор ГОКУ «Межрайонный центр

социальной поддержки населения»

  
О.Н. Гарагуля

Специалист I категории  
отдела по труду и социальным вопросам  
администрации ЗАТО Александровск

  
И.Г. Крылова

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов  
Председатель Снежногорской городской  
организации Мурманской областной организации  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

  
Г.Н. Грещук

представители организации, расположенной на объекте  
заместитель заведующего по АХЧ  
МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»»

  
Ю.В.Виноградова

Управленческое решение согласовано «21» декабря 20 16 г. (протокол № 3 )  
с рабочей группой по делам инвалидов на территории ЗАТО Александровск