

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. (4822) 32-19-21, факс (4822) 34-26-36, E-mail: ugps@tvcom.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО БЕЖЕЦКОМУ,
СОНКОВСКОМУ, ЛЕСНОМУ, МАКСАТИХИНСКОМУ, РАМЕШКОВСКОМУ РАЙОНАМ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, дом 6а, тел. (48231) 2-33-86
E-mail: ogpn.beg@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 56/1/10

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МОУ «Задорская ООШ Сонковского района Тверской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) главного государственного инспектора г. Бежецк, Бежецкого района, п. Сонково, Сонковского района, с. Лесное, Лесного района, п. Максатиха, Максатихинского района, п. Рамешки, Рамешковского района Тверской области по пожарному надзору Семенова Евгения Александровича № 56 от 02 августа 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 часов 00 минут 17 августа 2017 года по 17 часов 00 минут 17 августа 2017 года проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Бежецк, Бежецкого района,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

п. Сонково, Сонковского района, п. Лесное, Лесного района, п. Максатиха, Максатихинского района, п. Рамешки, Рамешковского района Тверской области по пожарному надзору

Мелеш М.В. МОУ «Задорская ООШ Сонковского района Тверской области» по адресу: Тверская область, Сонковский район, Пищалкинское с/п, д. Задорье, д. 35

совместно с Директором Кошелевой Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп и- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранен ия нарушени я обязатель ных требован ий пожарной безопасно сти	Отметка (подпись) о выполнени и (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", пункт 61.</p>	До 20.08.2018 года	
2	Электрическая лампа в помещении котельной МОУ «Задорская ООШ Сонковского района Тверской	Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),	До 18.09.2017 года	

<p>области» по адресу: Тверская область, Сонковский район, Пицалкинское с/п, д. Задорье, д. 35 не оборудована колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника</p>	<p>предусмотренными конструкцией светильника; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР), пункт 42 в.</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Бежецк, Бежецкого района,
 п. Сонково, Сонковского района, п. Лесное, Лесного района,
 п. Максатиха, Максатихинского района, п. Рамешки,
 Рамешковского района Тверской области
 по пожарному надзору Мелеш М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 17 » августа 20 17 года.

(Handwritten signature)

Предписание для исполнения получил (а):

✓ 
(подпись)

Директор МОУ «Задорская ООШ
Сонковского района Тверской области»
(должность)

Кошелева Т.Н.
(фамилия, инициалы)

« 17 » августа 20, 17 года.

