



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому
районам Тверской области

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980
тел. факс (48231) 2-33-86. E-mail: ogpn.beg@mail.ru

30 июня 2022 года № 31

Директору МОУ «Задорская
ООШ» Сонковского района
Кошелевой Татьяне Николаевна

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

30.06.2022 г.

г. Бежецк
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору майор внутренней службы Сизов Борис Сергеевич.

рассмотрел постановление № 31 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 30.06.2022г. и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении должностного лица – директора МОУ «Задорская ООШ» Кошелевой Татьяны Николаевне

Материалами установлено, что Кошелева Т.Н.

не обеспечило выполнение требований пожарной безопасности

С 12 часов 40 минут 09.06.2022 года по 14 часов 00 минут 09.06.2022 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области проведена внеплановая, выездная проверка в области пожарной безопасности в отношении МОУ «Задорская ООШ», расположенная по адресу: Тверская область, Сонковский район, д. Задорье, д. 35. В ходе проверки были выявлены нарушения требований установленные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно

- 1. Огнетушитель в кабинете технологии расположен на высоте более 1,5 метров. Осн. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (Далее ППР в РФ) п. 409;*
- 2. В месте установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Осн. ППР в РФ п. 10;*
- 3. Журнал эксплуатации средств противопожарной защиты не ведется в части касающейся огнетушителей. Осн. ППР в РФ п. 60.*

4. (указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Правила

35

противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР))

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны директора МОУ «Задорская ООШ» Сонковского района. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на территории школы организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.


(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ОНД и ПР –
государственный инспектор Бежецкого,
Краснохолмского, Сонковского районов
Тверской области по пожарному надзору
майор внутренней службы Сизов Б.С.



(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 30.06.2022 _____

/Кошелева Т.Н./