

Министерство образования Тверской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
**«Задорская основная
общеобразовательная школа
Сонковского района Тверской области»**

171445, Тверская область,
Сонковский район, д.Задорье, д.35

Тел./факс (8-48-246) 2-31-86

e-mail:zadorshcool@mail.ru

ИНН:6906007510 КПП:6906011001

ОГРН – 1026901545142

№ 21 от 11.07.2022г.

на № 31 от 30.06.2022г.

Главному государственному инспектору
Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского
районов Тверской области по пожарному
надзору майору внутренней службы
Сизову Б.С.

Ответ на представление

На ваше представление № 31 от 30.06.2022г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предоставляю следующую информацию:

1. Огнетушитель в кабинете технологии, который располагался на высоте более 1,5 метра, убран, так как его вообще на балансе школы нет.
2. В месте установки приёмно-контрольного прибора пожарной сигнализации размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линий связи пожарной сигнализации (фото прилагается).
3. Журнал эксплуатации средств противопожарной защиты в части, касающейся огнетушителей, заполнен (копия журнала прилагается).



Директор школы:

Т.Н. Кошелева