

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам Тульской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Щекино, улица Лукашина, д. 18 б

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон 4-38-04

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 210/ 1 / 1-2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Советский детский сад №38» в лице
заведующей Ритатова Татьяна Александровна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Щекинского, Тепло-Огаревского,
Плавского и Чернского районов Тульской области по пожарному надзору

года, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
№ 210 от " 27 " 11 20 19 ФЗ

“О пожарной безопасности” в период:

«2» декабря 2019 г с 14 час. 40 мин. до 15 час. 10 мин. по адресу: Щекинский район, г. Советск, пл. Советов, д.
6-а;

«27» декабря 2019 г с 9 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. по адресу: Щекинский район, г. Советск, пл. Советов, д.
6-а.

была проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам Тульской области ГУ МЧС России по Тульской области Тарасовым
Павлом Григорьевичем объекта защиты - здания, помещений и территории, Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Советский детский сад №38» по адресу: Щекинский
район, г. Советск, г. Советск, пл. Советов, д. 6-а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Советский
детский сад №38» Ритатова Татьяна Александровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ и(или)нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывает ся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1	Пути эвакуации с 2-го этажа здания МДОУ «Советский детский сад №38» привести в соответствие с установленным требованиям пожарной безопасности	ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" п.п. 4.1, 4.2, 4.6 Свод правил СП 1.13130.2009	25.12.20	

		4.4.2		
	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки систем и установок противопожарной защиты их работоспособности в соответствии с ГОСТР 57974-2017 и оформлением акта проверки. По адресу: Щекинский район, г. Советск, площадь Советов д. 6-а	<p>Правила противопожарного режима в РФ утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 п.61</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	25.12.20	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому
Плавскому и Чернскому районам Тульской области
Тарасов Павел Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

“ 27 ” декабря 20 19 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Советский детский сад №38» Ритатова Татьяна Александровна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

“ 27 ” декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а):



Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Советский детский сад №38» Ритатова Татьяна Александровна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

“ 27 ” декабря 20 19 г.

Одновременно сообщаю, что на территории области функционирует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тульской области 8-(4872) 56-99-99