



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому  
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67  
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

### Предписание № 188/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

#### **Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 46 комбинированного вида» г. Петропавловск-Камчатский ул. Дальняя, 30**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 188 от «30» июля 2019 г. главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 30 мин. «14» августа 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «14» августа 2019 г., в период с 16 ч. 00 мин. «24» августа 2019 г. по 16 ч. 30 мин. «24» августа 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МАДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 30

#### **проверку проводили:**

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич.

**совместно с:** заместитель заведующей по АХР Филатова Елена Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 188/1/1	В помещениях: группа ромашка спальня, дефектолог, группа одуванчик игровая, группа одуванчик спальня, раздевалка, группа тюльпан раздевалка, медицинский кабинет, изолятор, процедурная, балкон горница,	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП	01.08.2020 г.	

	группа фиалка раздевалка, музыкальный зал, колокольчик раздевалка, игровая, группа василек раздевалка, игровая, помещение сушка, группа дюймовочка кабинет, кабинет учителя физкультуры, пищеблок склад, коридор рядом с группой солнышко, группа солнышко раздевалка, группа малышей раздевалка, кладовая, группа вишенка раздевалка, игровая, спальня, костюмерная, подвал, пожарные извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников.	5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»		
2. 188/1/1	Установить ручные пожарные извещатели на путях эвакуации из зимнего сада (два выхода)	п. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2020 г.	
3. 188/1/1	В помещении серверная пожарные извещатели установить на расстоянии не менее 1 м. от воздуховода вентиляции.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»	01.08.2020 г.	
4. 188/1/1	Обеспечить дистанционным открыванием запоров дверей (электромагнитных замков) эвакуационных дверей	п.5 ч.1 ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2020 г.	
5. 188/1/1	При срабатывании автоматической установке пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечить отключение в автоматическом режиме систем вентиляции	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной	01.08.2020 г.	

		безопасности.»		
6. 188/1/1	Приборы приёмно-контрольные и приборы управления защитить от несанкционированного доступа	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. п. 13.4.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2020 г.	
7. 188/1/1	В здании детского сада выполнить параллельную прокладку проводов и шлейфов АПС с напряжением до 60В, на расстоянии до силовых осветительных кабелей на расстоянии не менее 0,5м	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2020 г.	
8. 188/1/1	Электрические провода питания АУПС, шлейфы пожарной сигнализации выполнить соответствующим видом исполнения и способом прокладки	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»	01.08.2020 г.	
9. 188/1/1	Электропитание прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП) предусмотреть от отдельной группы электроснабжения вводного щита здания (ГРЩ, ВРУ или самостоятельного ВРУ помещений общественного назначения), подключение двумя линиями от одного ввода с автоматическим переключением с одной линии	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 15.1, 15.2)СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и	01.08.2020 г.	

	на другую	правила проектирования»; п. п. 1.2.18, 7.1.57 ПУЭ; п. п. п. 4.1, 4.3, 4.10 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;		
--	-----------	---	--	--

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



Государственный инспектор  
г. Петропавловска-Камчатского  
по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы  
Кожедуб Максим Геннадьевич.

**Предписание для исполнения получили:**

Зоросцова Надежда Николаевна и Зоросцово  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» августа 2019 г.

[Signature]  
(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР  
по г. Петропавловску-Камчатскому  
майор внутренней службы К.Л. Шендрик