



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловск-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 47/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 46 комбинированного вида» г. Петропавловск-Камчатский ул. Дальняя, 30

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 47 от «01» марта 2021 г. ВрИО Главного государственного инспектора г. Петропавловск-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «09» марта 2021 г. по 12 ч. 30 мин. «09» марта 2021 г., в период с 10 ч. 30 мин. «26» марта 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «26» марта 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МАДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, 30

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловск-Камчатского по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы Журов Глеб Глебович,

совместно с: Заведующей МАДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида» Парыгиной Светланой Игоревной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. <u>47/1/1</u>	Установить световые оповещатели "Выход" (из помещения игровая в группе "Ромашка" - выход в спальню; из помещения игровая в группе "Одуванчики" - выход в спальню	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 "СП	01.03.2022	

	и раздевалку; из помещения игровая в группе "Тюльпаны" - выход в спальню; из помещения игровая в группе "Фиалка" - выход в спальню; из помещения игровая в группе "Колокольчик" - выход в спальню; из помещения игровая в группе "Василек" - выход в спальню; из помещения игровая в группе "Дюймовочка" - выход в спальню; из помещения игровая в группе "Рябинушка" - выход в спальню; из помещения игровая в группе "Вишенка" - выход в спальню; из помещения "Спортивный зал" - выход в коридор). Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону.	3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".		
2. <u>47/1/1</u>	На путях эвакуации из помещений раздевалка в группах: "Ромашка", "Одуванчики", "Тюльпаны", "Фиалка", "Колокольчик", "Василек", "Дюймовочка", "Солнышко", "Рябинушка", "Вишенка" ковер надежно закреплен к полу.	п. 31 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022	
3. <u>47/1/1</u>	На пути эвакуации непосредственно наружу (тамбур пищеблока) облицовочные материалы выполнить с классом пожарной опасности не ниже КМ1	ч. 7 ст. 134, таблица 28 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
4. <u>47/1/1</u>	В помещениях категории В3 (служебное помещение на 2-ом этаже, помещение для просушивания одежды, помещение рабочего по обслуживанию здания на 1-ом этаже) установить противопожарные клапана или иные приспособлений, обеспечивающие перекрытие воздуховодов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты. ГОСТ Р 53301-2013 Клапаны противопожарные	01.03.2022	

		вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость.		
5. <u>47/1/1</u>	Обеспечить аварийное освещение на путях эвакуации в помещении "Раздевалка" группы: "Ромашка", "Одуванчики", "Тюльпаны", "Фиалка", "Колокольчик", "Дюймовочка", "Солнышко", "Мальши", "Рябинушка", "Вишенка" без естественного освещения, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2022	
6. <u>47/1/1</u>	Обеспечить аварийное освещение на путях эвакуации в помещении "Бассейн", без естественного освещения, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2022	
7. <u>47/1/1</u>	В спортивном зале установить защитные конструкции для пожарных извещателей	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.34 свода правил "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной		

		защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"		
8. <u>47/1/1</u>	В помещении кладовой (тамбур пищеблока) установить пожарные извещатели	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"	01.03.2022	
9. <u>47/1/1</u>	В помещении пищеблока предел огнестойкости оконного проема для выдачи пищи, выполнить в соответствии установленных требований не менее (EI-30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".	01.03.2022	
10. <u>47/1/1</u>	В помещении пищеблока установить обжимные муфты из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов	01.03.2022	

		защиты. ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.	
11. <u>47/1/1</u>	В помещении категории В-3 (прачечная, костюмерная) установить обжимные муфты из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты. ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость.	01.03.2022
12. <u>47/1/1</u>	Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения игровая в раздевалку группы "Василек", не менее 0,8 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 23 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2022
13. <u>47/1/1</u>	На объекте защиты обеспечить наличие указателей направления движения к источникам водоснабжения "ВПВ", со светоотражающей поверхностью	п. 48 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16	01.03.2022

либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
--	---	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «26» марта 2021 г.
 М.Л.П.

Государственный инспектор
г. Петропавловск-Камчатского
по пожарному надзору
младший лейтенант внутренней службы
Журов Глеб Глебович

Предписание для исполнения получил:


 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» марта 2021 г.


 (подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
 по г. Петропавловск-Камчатскому
 майор внутренней службы К.Л. Шендрик

