

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 46 комбинированного вида»
(МАДОУ «Детский сад № 46»)**

683020, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 30, ИНН 41000018457, КПП 410101001,
ОГРН 1024101018545, телефон/факс: (4152) 27-41-05 телефон: (4152)27-41-07,
E-mail: mdou-46@pkgo.ru

25.10.2021 № 150
на № _____ от _____

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Главному государственному
санитарному врачу по Камчатскому
краю

Господарик Я.Н.

**О Т Ч Е Т
ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ
ПО ПРЕДПИСАНИЮ № Н-95 от 19.04.2021**

Администрация МАДОУ «Детский сад № 46» доводит до Вашего сведения, что нами устранены следующие пункты предписания должностного лица от 19.04.2021 г. № Н-92:

N п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки (статья (пункт) технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов)	Срок выполнения предписания	Мероприятия по устранению нарушений
1.	Определить количество детей исходя из расчета площади на 1 ребенка гигиеническим нормативам: в 1 младшей группе № 1 - не менее 2,5 м ² в игровой и не менее 1,8 м ² в спальне; во 2 младшей группе № 1. старшей группе № 1 (спальня) - не менее 2,0 м ² (абз. 1.2 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	До 25.10.2021	Приведено в соответствие нормам количество детей исходя из расчета площади на 1 ребенка гигиеническим нормативам: в 1 младшей группе № 1 - не менее 2,5 м ² в игровой и не менее 1,8 м ² в спальне; во 2 младшей группе № 1. старшей группе № 1 (спальня) - не менее 2,0 м ² , (списки детей прилагаются)
2.	Выполнить (провести ремонт) стены и потолки в помещениях 2-ой младшей группы № 1 (в спальне и туалетной), в подготовительной группе № 2 (туалетной и умывальной), в старшей группе № 1 (в туалетной и умывальной); в старшей группе № 2 (буфетной и игровой), средней	До 25.10.2021	Проведен ремонт стен и потолков в помещениях 2-ой младшей группы № 1 (в спальне и туалетной), в подготовительной группе № 2 (туалетной и умывальной), в старшей группе № 1 (в

	группе № 3 (игровой) без дефектов, повреждений, протеканий, трещин, допускающих проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20)		туалетной и умывальной) (акты выполненных работ прилагаются); в старшей группе № 2 (буфетной и игровой), средней группе № 3 (игровой) без дефектов, повреждений, протеканий, трещин, допускающих проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, (фото прилагаются).
3.	Обеспечить в туалетных подготовительной группы № 2 и старшей группы № 1 количество санитарно-технических приборов из расчета 1 унитаз и 1 умывальник на 5 детей (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	До 25.10.2021	Добавлено по одному унитазу и одному умывальнику в туалетных обеих групп.
4.	Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП. в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания). (п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	До 25.10.2021	Заявка № Ц-ГЛ 300/21 от 15.10.2021
5.	Изготовление кулинарных изделий на пищеблоке производить по технологическим картам, утвержденным руководителем учреждения. (п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	До 25.10.2021	Изготовление кулинарных изделий на пищеблоке производится по технологическим картам, утвержденным руководителем учреждения.
6.	Оборудовать на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды, являющиеся источником выделений тепла и влаги локальной вытяжной системой вентиляции. (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	До 25.10.2021	Оборудованы на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды, являющиеся источником выделений тепла и влаги локальной вытяжной системой вентиляции.
7.	Провести плановое профилактическое обследование детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз после летнего периода, при формировании коллектива. (п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13)	До 25.10.2021	Заявка № Ц-ГЛ 293/21 от 14.10.2021

Прошу снять данные пункты предписания с контроля как выполненные.

И.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 46»

Н.Н. Воронцова