



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ
«Езвинская СОШ»
(Н. А. Крашенинникова
" 19 " августа 20 15 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

Муниципальное образование
Тверской области
«Калининский район»
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

" 19 " августа 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОУ «ЕЗВИНСКАЯ СОШ»
- 1.2. Адрес объекта Тверская область, Калининский район, д. Езвино, д. 86
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1179,3 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10000 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Езвинская СОШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тверская область, Калининский район, д. Езвино, д. 86

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ образовательная деятельность _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_____ рейсовый автобус по маршруту город Тверь – Тургиново _____,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
_____ нет _____
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____ спуск с тротуара на проезжую часть дороги _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	НДВ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	НДВ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)	Приложение 1	16,49,48
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	Приложение 2,	42,51,52,53,54
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)	Приложение 2 Приложение 3	9,17,34,37,38,39,40
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)	Приложение 2, Приложение 3	1-7,10,19-25, 31-35,56
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Приложение 2 Приложение 3	15,16,26,30,3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С, Г, У)		9,12,13,14,27,

			10,57
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	43- 47,58

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

_____ доступно частично избирательно (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ _____ не планируется _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ 1 _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ 2 _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ 2 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ 3 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ 1 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ 2 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 63 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 14 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Директор школы Н. А. Крашенинникова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Председатель ПК М. В. Ключева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Завхоз В. Н. Стекольников
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Езвинская СОШ»)
Тверская область, Калининский район, д. Езвино, д.86

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	На плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Приложение 2		Соответствует нормам СНиП	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Приложение 1, № 7,8		Соответствует нормам СНиП	все		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И	Приложение № 1	55-63	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: ___ территория, прилегающая к зданию доступна условно ____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Езвинская СОШ»)
Тверская область, Калининский район, д. Езвино, д. 86

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Приложение		Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие нормам СНиП	
2.4	Дверь (входная)	есть	Приложение 2	54,53	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие нормам СНиП	
2.5	Тамбур	есть	Приложение 2	41	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие нормам СНиП	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

	ОСИ)			обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Приложение 1,	54,52	Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: _____ входы в здание доступны инвалидам (К, О, С, Г, У)_____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская средняя общеобразовательная школа»» (МОУ «Езвинская СОШ»)

Тверская область, Калининский район, , д. Езвино, д. 86

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Приложение 2 Приложение 3	17,22, 29,34, 39,40	Соответствует нормам СНиП	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Приложение 1 Приложение 2	9,38,37	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие нормам СНиП	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				все		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				все		
3.5	Дверь	есть	Приложение 2 Приложение 3		Соответствует нормам СНиП	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Приложение 2 Приложение 3	11,13, 9,38	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие нормам СНиП	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)	Приложение №2 Приложение №3	11,13, 9,38	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: ____ путь движения внутри здания доступен частично избирательно (О, С, Г, У)_____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская средняя общеобразовательная школа»» (МОУ «Езвинская СОШ»)

Тверская область, Калининский район, д. Езвино, д. 86

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Приложение 2, Приложение №3	1-7,18,19,34,35,56	Соответствует нормам СНиП	все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет				все		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)	Приложение2 Приложение3	1-7,18,19,34,35,56	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: __зоны целевого назначение здания доступны частично избирательно (О, С, Г, У)__

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская средняя общеобразовательная школа»» (МОУ «Езвинская СОШ»)

Тверская область, Калининский район, д. Езвино, д.86

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Приложение 2 Приложением 3	26,15,16 ,31,32	Не соответ- ствует нормам СНиП		Приведение в соответствие нормам СНиП	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Приложение 2 Приложением	36	Не соответ- ствует нормам СНиП		Приведение в соответствие нормам СНиП	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)	Приложение 2,3,Приложением	15,16,2 6,30,3	Индивидуальное решение с ТСП

Комментарий к заключению: __санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (О, С, Г, У)__

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное общеобразовательное учреждение «Езвинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Езвинская СОШ»)

Тверская область, Калининский район, д.Езвино, д.86

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Приложение 2, ,3	9,11,14 ,156,58	замечаний нет	все		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие средств	все	Индивидуальное решение с ТСР (акустические средства)	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие средств	все	Индивидуальное решение с ТСР (тактильные средства)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	Приложение, Приложение	9,11,14,156,58	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: _____ система информации (визуальные средства) на объекте доступна частично всем _____