



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дальневосточная транспортная
прокуратура
Биробиджанская транспортная
прокуратура**

ул. Советская, 111, г. Биробиджан,
ЕАО, 679016

28.11.2017 № 02-02-2017

На № _____

Заведующей частного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 245 ОАО
«Российские железные дороги»

Василенко Н.В.

ул. 30 лет Победы, д. 30,
г. Облучье, Облученский район,
Еврейская автономная область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований противопожарного
и санитарно-эпидемиологического
законодательства

Биробиджанской транспортной прокуратурой в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 245 ОАО «Российские железные дороги» (далее детский сад № 245) проведена проверка исполнения требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В нарушение требований ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. п. 6, 9, 35, 42, 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 25.04.2012 Постановлением Правительства Российской Федерации за № 90, п. 6.18 СНиП 21-01-97* в помещениях средней и младшей группы, котельной отсутствуют таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны; в помещении котельной отсутствует инструкция о действиях персонала на случай возникновения пожара; на втором этаже запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа; в электрощитовой хранятся горючие материалы; на момент проверки в кабинете заведующей детского сада пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии; на первом этаже образовательного учреждения двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не оборудованы для самозакрывания.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и подлежат немедленному устранению, поскольку могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей и работников детского сада № 245, и нанести материальный ущерб имуществу данного образовательного учреждения.

Кроме того выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Вопреки требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1 санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПин 2.4.1.3049-13), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 № 26, стены при входе в помещения спален старшей и подготовительных групп имеют неровности (облезшая краска), что не позволяет проводить качественную текущую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Выявленные нарушения не способствуют профилактике заболеваний, и несут угрозу сохранению и укреплению здоровья детей.

Причинами допущенных нарушений требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства являются безответственное отношение к выполнению должностных обязанностей работников детского сада № 245, а также недостаточный контроль за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника Биробиджанской транспортной прокуратуры и принять действенные меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих. В случае невозможности непосредственного присутствия сотрудника прокуратуры при рассмотрении настоящего представления, предлагаю рассмотреть акт прокурорского реагирования с участием прокурорского работника с применением технических средств связи.


2. Привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления, принятых мерах сообщить в Биробиджанскую транспортную прокуратуру в установленный законом месячный срок.

О времени и месте рассмотрения представления прошу меня уведомить.

Исполняющий обязанности
транспортного прокурора

юрист 1 класса



Г.В. Третьяков