



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Облученскому району УНДиПР Главное управление МЧС России по ЕАО
679102, ЕАО, г. Облучье, ул. Денисова, д. 29, тел. 4-26-68
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 10/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 244 ОАО
«РЖД» в лице заместителя заведующего Усачевой Елены Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по Облученскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по ЕАО майора внутренней службы Дубовцева Я.Г.
№ 10 от 01 февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» В период с 09.02.2021 по 10.02.2021 проведена плановая
выездная проверка государственным инспектором Облученского района по пожарному
надзору Нехаенко Евгенией Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

в отношении Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 244
ОАО «РЖД», расположенного по адресу: ЕАО, г. Облучье, ул. 30 лет Победы, д. 30

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем заведующего частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 244 ОАО «РЖД» Усачевой Еленой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре дпи сани я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В раздевальной комнате, в спальной комнате на первом этаже в группе раннего возраста № 2, в помещении пищеблока на первом этаже пожарные извещатели расположены менее 0,5 м от электросветильников (осветительных приборов).	(ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3 Размещение пожарных извещателей, пп. 13.3.6 СП 5 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	15.03. 2021г.	

		пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).		
2.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие кнопку включения средств и систем пожарной автоматики.	(п. 1.1, таблица № 3 Знаки пожарной безопасности. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного включения, п. 1 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»; Приложение К (обязательное). Знаки пожарной безопасности, таблица К.1, код F10 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»).	15.03. 2021г.	
3.	На объекте защиты эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).	10.02. 2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Облученского района
по пожарному надзору Нехаенко Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П. *

" 10 " февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а)



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

"10" февраля 2021 г.