

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№  
от «15» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

ГУ РК «Детский дом № 4» г. Усинска  
Г. Усинск ул. Молодежная д. 20  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |          | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                              | есть/нет            | № на<br>плане | № фото   | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значимо для<br>инвалида<br>(категория)           | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Виды<br>работ         |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | нет                 | -             | -        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                     |
| 2.2      | Пандус<br>(наружный)                                         | есть                |               | 6,7      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                     |
| 2.3      | Входная<br>площадка<br>(перед дверью)                        | есть                |               | 8        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                     |
| 2.4      | Дверь<br>(входная)                                           | есть                |               | 9,1<br>0 | Дверь не<br>обеспечивает<br>задержку<br>автоматическ<br>ого<br>закрывания<br>продолжител<br>ьностью не<br>менее 5 сек<br>Нижняя часть<br>двери до<br>высоты 0,3 м<br>от уровня<br>пола не<br>защищена<br>противоударн<br>ой полосой;<br><br>Прозрачная<br>дверь<br>выполнена не<br>из | К<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>К, О, С | Обеспечить<br>задержку<br>автоматичес<br>кого<br>закрывания<br>двери<br>продолжите<br>льностью не<br>менее 5 сек.<br>Защитить<br>нижнюю<br>часть двери<br>противоудар<br>ной полосой.<br>Прозрачную<br>дверь<br>заменить на<br>дверь из<br>ударопрочн<br>ого материала<br>с яркой<br>контрастной | Текуш<br>ий<br>ремонт |