

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ГУ РК «Детский дом № 4» г.Усинска
Г.Усинск ул.Молодежная д.20
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		29, 31	Ширина проема двери менее 90 см Отсутствует знак доступности помещения	К, О	- Установить знак доступности	Технические решения невозможны Текущий ремонт
					Не установлена тактильная направляющая полоса к кабине	С	Установить	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		29, 30	Ширина проема двери менее 90 см	К, О	-	Технические решения невозможны
					Отсутствуют опорные поручни и крючки для костылей	О	Установить	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		32	Ширина проема двери менее 90 см	К, О	-	Технические решения невозможны