



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, РК, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.9, тел., факс: 8(8212) 28-74-22, e-mail: info@11.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска  
(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169710, РК, г.Усинск, ул.Комсомольская, д.24, тел: 8(82144) 2-55-44, mail:  
ond\_usinsk@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 41 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом № 4 для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» г. Усинска

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Усинска по пожарному надзору от «28» апреля 2021 года № 41, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «13» мая 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «04» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике подполковником внутренней службы Рассадиным Андреем Борисовичем в отношении:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

здания детского дома по адресу: 169711, Республика Коми, г.Усинск, ул. Молодёжная, д.20; здания хозяйственного корпуса по адресу: 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодёжная, д.20а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором ГУРК «Детский дом № 4 для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» г. Усинска Седовым Александром Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) - лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без	п. 26 Постановления Правительства РФ от	03.06.2022	

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

	ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов.	16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР)		
2.	Установить на противопожарных дверях приспособления для самозакрывания.	п. 24 ППР	03.06.2022	
3.	Переработать декларацию пожарной безопасности.	ст. 4, ст. 6, ч. 3 ст. 64 Технического регламента; Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».	03.06.2022	
4.	Предусмотреть автономный резервный источник электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты	ч.1 ст.82 Технического регламента	03.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы города Усинска  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми  
Рассадин А.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 04 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

« 04 » июня 20 21 г.

И.о. директора ГУРК «Детский дом № 4»

Лазарева Анна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)