



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, Россия, Республика Коми, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 149а; тел. 94-0-39; тел. Доверия: (8212)-29-99-99; электронный адрес: ogpnizva@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 1 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13" с. Краснобор

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ижемского района по пожарному надзору № 1 от 13.02.2021, ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 29.11.19 г. по 09.12.19 г. проведена плановая выездная проверка, - Мирончуком Игорем Леонидовичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №13" с. Краснобор; Республика Коми, Ижемский район, с. Краснобор, ул. братьев Семяшковых, д 104

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заведующим МБДОУ "Детский сад № 13" с. Краснобор Каневой Анной Степановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка наличия, состояния и необходимости установки молниезащиты для объектов.	ч.1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее ФЗ-123); п. 4.21 свода правил (далее СП) 118.13330.2016 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция	01.02.2022	

		СНиП 31-06-2009»; Руководящий документ СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».		
2.	Не установлено устройство защитного отключения (УЗО) для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов.	ч. 4 ст. 82 ФЗ-123	01.02.2022	
3.	Противопожарное расстояние между зданием детского сада (здание 5 степени огнестойкости (далее СО) и прогулочной верандой у центрального входа (сооружение 5 СО) не обеспечивает нераспространение пожара	ч. 1 ст. 69 ФЗ-123; п.4.3, поз. 5 табл.1 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.02.2022	
4.	Помещения групповых ячеек (поз.4, 12, 15 технического паспорта от 28.08.2009) не имеют двух эвакуационных выходов из групповой ячейки (каждая групповая ячейка)	п. 6.12 Строительных норм 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.1.3 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
5.	На объекте защиты отсутствует аварийное освещение (эвакуационное и резервное)	п. 7.6.1 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (далее СП 52.13330.2016)	01.02.2022	
6.	На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение, а именно: - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; - перед пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.	п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	01.02.2022	
7.	Здание класса функциональной пожарной опасности класса Ф1.1 не оснащено самоспасателями, предназначенными для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, и специальными огнестойкими накидками	п. 7.1 Национального стандарта Российской Федерации (далее ГОСТ Р 58202-2018) «Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования».	01.02.2022	
8.	На объекте защиты не проведен	п. 7.3 ГОСТ Р 58202-2018 «Производственные услу-	01.02.2022	

	расчёт необходимого количества самоспасателей и специальных огнестойких накидок	ги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования».		
9.	Срок службы систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) составляет более 10 лет	ч. 10 ст. 83 ФЗ-123; п. 4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1, 7.2.5.4 ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.02.2022	
10.	Не обеспечено ежегодное проведение проведения эксплуатационных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: -автоматической пожарной сигнализации, -системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 абз.4 Постановления Правительства РФ от 16.009.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» №1479 (далее ППР 2020)	01.02.2022	
11.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждённый руководителем объекта, в том числе с учётом требования технической документации изготовителя технических средств	п. 54 абз. 2 ППР 2020	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Миرونчук Игорь Леонидович
старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 19 » февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓ [Handwritten Signature]
(подпись)

✓ Зс Вудроуиди Кашево К

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » февраля 20 21 г.