

№ 11220061000201704665

от «28» февраля 2022г.

(дата и учетный номер сведений о
выездной проверке в едином реестре
контрольных(надзорных)мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел. 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 149а,
тел. 8(82140) 94039, e-mail: ond.izhma@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 20/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №13» с. Краснобор*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Терентьев Григория Владимировича от «28» февраля 2022 года № 20, в период с «03» марта 2022 г., по «17» марта 2022 г.,

*Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Коми Терентьев Олег Александрович;*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено: *внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовало контролируемое лицо:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №13» с. Краснобор Канева Анна Степановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не проведена проверка наличия, состояния и необходимости установки молниезащиты для объектов.	п 4, ч.1 ст. 50 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее ФЗ-123); п. 4.21 Свода правил (далее СП) 118.13330.2016 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; Руководящий документ СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».	01.03.2023	
2.	Не установлено устройство защитного отключения (УЗО) для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов.	ч. 4 ст. 82 ФЗ-123	01.03.2023	
3.	Противопожарное расстояние между зданием детского садика (здание 5 степени огнестойкости (далее СО) и прогулочной верандой у центрального входа (сооружение 5 СО) не обеспечивает нераспространение пожара	ч. 1 ст. 69 ФЗ-123; п.4.3, поз. 5 табл.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.03.2023	
4.	Помещения групповых ячеек (поз.4, 12, 15 технического паспорта от 28.08.2009) не имеют двух эвакуационных выходов из групповой ячейки (каждая групповая ячейка)	п. 6.12 Строительных норм 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2023	

5.	На объекте защиты отсутствует аварийное освещение (эвакуационное и резервное)	п. 7.6.1 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (далее СП 52.13330.2016)	01.03.2023	
----	---	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ «Детский сад №13» с. Краснобор Канева Анна Степановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Терентьев Олег
Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

