



КНМ № 69230061000203549001

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

170034 г. Тверь, ул. Дарвина, д.12, т.42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

172735 Тверская обл., г. Осташков, ул. Рябочкина, д.24, т.5-70-62 and ostashkov@69.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 69-133-2023/0012пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному казенному учреждению психолого - педагогической,  
медицинской и социальной помощи «Осташковский детский центр»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора  
Осташковского, Селижаровского, Пеновского районов Тверской области по пожарному  
надзору Людина А.В. о проведении плановой выездной проверки № 69-133-2023/0012рс от  
«07» февраля 2023 года в период с «28» февраля 2023 г. по «28» февраля 2023 г.  
Заместителем начальника ОНД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому  
районам

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Тверской области Людиным Алексеем Вячеславовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка зданий и территории Государственного казенного  
учреждения психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Осташковский  
детский центр» (ИНН 6913000763), осуществляющее деятельность по адресу: 172734  
Тверская область, г. Осташков, ул. Строителей, д. 12.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор ГКУ  
«Осташковский детский центр» Чугунова Любовь Сергеевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со стать-  
ей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожар- ной безопасности,	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правово- го акта Российской	Срок устране- ния нару-	От- метка о вы-
--------------	--	--	-------------------------------	-----------------------



	с указанием конкретного места выявления нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	шения обязательных требований пожарной безопасности	полнени
1.	Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности требует корректировки в соответствии разделом XVIII правил противопожарного режима.	Основание: п. 2, п. 393, п. 394 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2023	
2.	Не организована ежеквартальная проверка огнетушителей с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: ст. 4, п. 3, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6, п. 4.3.16 свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; п. 5.1.3, п. 5.1.6. ГОСТ Р 59641 «Средства первичные пожаротушения»;	01.11.2023	
3.	Не размещены на видных местах в помещениях знаки пожарной безопасности "Пользование открытым огнем запрещено".	Основание: п. 11 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
4.	Допускается эксплуатация огнетушителей (углекислотные) не соответствует требуемому рангу тушения модельного очага пожара (2А).	Основание: п. 397, прил. № 1 правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2023	
5.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты утверждённый руководителем организации.	Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г	01.11.2023	
6.	Огнетушитель № 4 закреплен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	Основание: 409. правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г;	01.11.2023	
7.	Отсутствует указатель направления движения к источнику противопожарного водоснабжения выполненный со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	Основание: п. 48, Правил противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г).	01.11.2023	
8.	Покрытие пола (линолеум) в кабинете дефектолога выполнено материалом с неизвестными показателями пожарной опасности, не допускается покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности не представлены.	Основание: ст. 134, п. 7, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2023	
9.	Имеющаяся автоматическая система	Основание: п. 54 правил	01.11.2023	



	пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре эксплуатируется сверх срока службы (с 2010 года), при этом не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г;		
10.	Не выполнены мероприятия, направленные на достижения требуемого расхода воды на нужды наружного пожаротушения из расчета не менее 10 л/с, с условием тушения пожара 3 часа с постоянным расходом от двух водоисточников.	Основание: Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, ФЗ 123 от 04.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4.4, ст.68; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.17; табл.2; п. 5.17, п.8.8., п. 10.2, п.10.3, п. 10.4.; п. 48, Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г).	01.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГКУ «Осташковский детский центр» Чугунова Любовь Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

28 февраля 2023 г.

(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому районам Тверской области майор внутренней службы Людин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

28 февраля 2023 г.

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Ссылка на пункт, часть, статью, наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении