



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ОЦЕНКА

на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
здания и помещений МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1».

22 февраля 2011 г.

№ 7

г. Красноярск

Оценка МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1», расположенного в Красноярском крае, Большемуртинском районе, п.г.т. Большая Мурта, ул. Советская, 75 проведена ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Н.Д. Саламахиной на основании заявления заведующей МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1» Шитц Т.Ю. от 27.12.2010 г. на соответствие действующим санитарным правилам и нормативам при осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам.

При проведении оценки использовались следующие документы:

1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

2. СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

3. Экспертное заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1» № 10829 от 22.12.10 г.

Общие сведения.

В адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступило заявление заведующей МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1» Шитц Т.Ю. от 27.12.2010 г. по вопросу выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания и помещений для осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам.

Заведующей МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1» Шитц

Т.Ю. представлено экспертное заключение № 10829 от 22.12.10 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

При рассмотрении представленного экспертного заключения № 10829 от 22.12.10 г. было установлено:

- площади игровых, туалетных, раздевальных и спален не соответствуют п. 4.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- в туалетной средней, старшей и подготовительной группах установлено по три умывальных раковины, при норме – 4, что не соответствуют п. 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- в туалетной 1-й младшей, 2-й младшей группах установлено по три умывальных раковины, при норме – 4, что не соответствуют п. 6.18.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

В целях установления соблюдения требований п. 4.10., п. 6.18.3., п. 6.18.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения было проведено натурное обследование МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1» расположенного по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта, ул. Советская, 75.

В ходе обследования МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1» установлено:

Площади буфетных всех групповых ячеек составляют - от 3,5 до 4,8 кв.м., при норме – 3 кв.м.; что отвечает требованиям п. 4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Площади спален составляют 34,7 кв.м в младших группах (из расчета 1,8 кв. м на 1 – го ребенка в спальнях для детей раннего возраста), в дошкольных группах от 48,7 до 49,5 кв. м (из расчета 2 кв. м на 1 – го ребенка при наполняемости 20 детей), что соответствуют п. 4.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» с дополнениями и изменениями.

Площади игровых составляют 49,8 кв.м в младших группах (из расчета 2,5 кв. м на 1 – го ребенка), в дошкольных группах от 48,7 до 49,8 кв. м (из расчета 2 кв. м на 1 – го ребенка при наполняемости 20 детей), что соответствуют п. 4.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» с дополнениями и изменениями.

Площади туалетных всех групповых ячеек составляют от 5,5 кв.м до

10,4 кв. м и не отвечают требованиям санитарного законодательства п. 4.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» с дополнениями и изменениями.

В туалетной для детей раннего возраста количество санитарно-технических приборов соответствует санитарному законодательству, для проведения гигиенических процедур предусмотрен душевой поддон с душевой сеткой на гибком шланге, что отвечает требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

В туалетной средней, старшей и подготовительной группах установлено по 4 умывальных раковины, из расчета 1 раковина на 5 детей, что соответствует п. 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

В туалетной 1-й младшей, 2-й младшей группах установлено по 4 умывальных раковины, при норме – 4, что соответствуют п. 6.18.2. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

В туалетной средней, старшей и подготовительной группах в умывальной зоне не установлены душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге, огороженные трансформируемым ограждением с доступом к нему с трех сторон для проведения закаливающих процедур, что не соответствует п. 6.18. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Вывод:

При проведении натурного обследования здания МДОУ «Большемуртинский детский сад № 1» расположенного по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта, ул. Советская, 75 установлено:


1. Оборудование и его размещение в групповых ячейках учреждения отвечает требованиям санитарного законодательства, кроме туалетных средней, старшей и подготовительной групп, в умывальной зоне не установлены душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге, огороженные трансформируемым ограждением с доступом к нему с трех сторон для проведения закаливающих процедур, что не соответствует п. 6.18. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Заключение:

На основании выше изложенного установлено, что помещения, за исключением туалетных комнат средней, старшей и подготовительной групп, для осуществления образовательной деятельности в МДОУ «Большемуртин-

ский детский сад № 1» расположенного по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта, ул. Советская, 75 **соответствуют** санитарным правилам и нормам.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения
« 22 » февраля 2011 г.



Н.Д. Саламахина