



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району

Управление надзорной деятельности
(наименование органа государственного пожарного надзора)
47350 ст. Романовская, ул. Строительная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Ст. Романовская
(место составления) «21» февраля 2020 года.
(дата составления)

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ЦЕНТРУ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКОМУ САДУ №13 "ДЮЙМОВОЧКА".

заведующему Решетниковой Галине Ивановне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, выданного начальником
ОНД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майором
внутренней службы Цыганковым Михаилом Леонидовичем «27» января 2020 года № 3,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 31 »	января	20 20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1
« 11 »	февраля	20 20	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1
« 21 »	февраля	20 20	г. с	15	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	1

проведена плановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКОГО САДА №13 "ДЮЙМОВОЧКА"
(адрес местонахождения объекта надзора: 347335, Волгодонской район, п. Победа, ул.
Кооперативная, 9).

Должностные лица, проводившие проверку:

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков М.Л.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: руководителем юридического лица – Решетниковой Галиной Ивановной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1. Здание котельной оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 110-03, п. 4, таб. 3, СП 5.13130.2009, таб. А.3	Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"	31.12.2020	
2. Ручные пожарные извещатели установить на высоте не более 1.5 м. от уровня пола (РПИ около медицинского кабинета). НПБ88-2001 п.12.41, прил. 13	Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	31.12.2020	
3. У эвакуационных выходов, а именно - выход на улицу из ясельной группы, выход из раздевалки ясельной группы, выходы из раздевалок старшей и подготовительной групп - установить ручные пожарные извещатели. Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ88-2001 п.12.41, прил. 13	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"; Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	31.12.2020	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Волгодонскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Цыганков Михаил Леонидович
(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » 02 2020 г.



С предписанием ознакомлен:

Заведующий МБДОУ ЦРР –
д.с. «Дюймовочка»
Решетникова Г.И.

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

« 21 » 02 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ ЦРР –
д.с. «Дюймовочка»
Решетникова Г.И.

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

« 21 » 02 2020 г.

