



Закрываемое административно-территориальное образование
г. Заречный Пензенской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

Конституции СССР ул., д.37/2, г.Заречный, Пензенская
область, 442960

Тел: (8412) 60-30-90, 65-19-02,

факс (8412)60-30-90

E-mail: didm-zar@yandex.ru

ОГРН: 1115838000497

ИНН/КПП:5838004436/583801001

от 19.06.2019 № 01-12/242

Межрегиональное управление
№ 59 ФМБА России

ОТЧЕТ

об исполнении предписания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» рассмотрев Предписание об
устранении выявленных нарушений №15 от 03.06.2019 г. сообщает, что
приняты следующие меры:

1. В спальном корпусе №3 30.05.2019 г. установили новые сменные
фильтрующие модули «Кристалл А» (исполнение 2), комплект сменных
модулей «АКВАФОР» К3, КН, К7, дата производства 27.11.2018 г. В спальном
корпусе №2, 4 11.06.2019 г. установили новые сменные фильтрующие
модули «Кристалл А» (исполнение 2), комплект сменных модулей
«АКВАФОР» К3, КН, К7, дата производства 07.06.2019 г.

2. В спальном корпусе №1,2,3,4 питьевой режим организован
бутилированной водой, упакованной в бутылки 19 л. с маркировкой «ИСТОК»
С СЕРЕБРОМ» (изготовитель ЗАО «Исток»).

3. Дополнительно, в здании Клуб-столовая организован питьевой режим с
использованием кипяченой воды (кипячение производится не менее 5 мин от
момента закипания). Кипяченую воду меняют каждые 3 ч. Перед сменой воды
емкость полностью освобождается от остатков воды и тщательно
ополаскивается. При организации питьевого режима обеспечено достаточное
количество чистой посуды, разрешенной для контакта с пищевыми продуктами,
а также отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной
посуды.

4. С 03.06.2019 г. по 09.06.2019 г. осуществлен дополнительный пролив
чистой водой из разводящей сети через водопроводные краны и шланги из
корпусов на рельеф.

Подписано 20.06.2019. Сидов

5. Проведена повторная проверка воды в спальнях корпусах №1,2,3,4 разводящей сети и после фильтра (питьевой фонтанчик) и в медицинском корпусе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Приложение:

- копия акта замены фильтрующих модулей для водоочистителя от 30.05.2019 г.
- копия акта замены фильтрующих модулей для водоочистителя от 11.06.2019 г.
- копия Протокола лабораторных исследований (испытаний) и измерений №1.12647,1.12649-1.12656 от 19.06.2019 г.

Директор



Н.А. Гаврилин