



Закрытое административно-территориальное образование
г. Заречный Пензенской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»**

Конституции СССР ул. д.37/2, г. Заречный, Пензенская
область, 442960

Тел: (8412) 60-30-90, 65-19-02,

факс (8412) 60-30-90

E-mail: dtdm-zar@yandex.ru,

ОГРН: 1115838000497

ИНН КПП: 583800436 583801001

от 31.07.2018 № 01-12/457

Межрегиональное управление
№ 59 ФМБА России

Администрация МАОУ ДО ДТДМ в ответ на Предписание об устранении выявленных нарушений №7 от 21.06.2018 г. сообщает, что приняты следующие меры:

1. В спальном корпусе №1 вместо водоочистителя «Гейзер - 3» установлен водоочиститель «Аквафор Кристал А» с комплектом сменных модулей «Аквафор Кристал А» (К5, К2, К7), дата производства 31.10.2017 г. (Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.H003.B.00119, срок действия: с 03.10.2014 г. по 02.10.2019г.). В спальнях корпусов №2,3,4 установили новые сменные фильтрующие модули АКВАФОР Кристал Н (К3, КН, К7)

2. Произведена с 18 по 21 июня 2018г. промывка чистой водой водонапорной башни разводящей сети водоснабжения системы водоснабжения.

3. Проведена 21 июня 2018г. дезинфекция водонапорной башни объемном методом раствором гипохлорита (объем бака 15 куб.м, необходимое количество раствора гипохлорита 19 литров).

4. Осуществлен 21 июня 2018 г. слив раствора гидрохлорида в разводящую сеть с последующей дезинфекцией.

5. Осуществлена 22-23 июня 2018 г. промывка чистой водой водонапорной башни разводящей сети через водопроводные краны и шланги из корпусов на рельеф.

6. Произведена с 11 по 13 июля 2018г. промывка чистой водой водонапорной башни разводящей сети водоснабжения системы водоснабжения.

7. Проведена 13 июля 2018г. дезинфекция водонапорной башни объемном методом раствором гипохлорита (объем бака 15 куб.м, необходимое количество раствора гипохлорита 19 литров).

8. Осуществлен 13 июля 2018 г. слив раствора гидрохлорида в разводящую сеть с последующей дезинфекцией.

9. Осуществлена 14-15 июля 2018 г. промывка чистой водой водонапорной башни разводящей сети через водопроводные краны и шланги из корпусов на рельеф.

10. В спальном корпусе №1 питьевой режим организован бутилированной водой, упакованной в бутылки 19 л. с маркировкой «Артезианский источник» (изготовитель ЗАО «Источник»).

Директор



Н.А. Гаврилин

Исп. Липнев О.А.
61-66-67