



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

440026, Пенза, ул. Лермонтова, 3. Телефон: (8412) 56-41-36, Факс:(8412) 66-00-46
E-mail: penza@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-853-03-19-150-П

Муниципальному автономному
образовательному учреждению
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и
молодежи»

Место нахождения юридического
лица: 442960, Пензенская область, г.
Заречный, ул. Конституции СССР, д.
37/2

«31» мая 2019 г.

Главный государственный инспектор Пензенского регионального отдела по надзору за промышленной безопасностью Земсков Алексей Николаевич, главный государственный инспектор Пензенского регионального отдела по надзору за промышленной безопасностью Казарин Игорь Иванович

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 31.05.2019г. № 16-853-03-19-150-П, составленного в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (сокращенное название – МАОУ ДО ДТДМ), ИНН 5818002511, ОГРН 1025800815292. Место нахождения юридического лица: 442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. Конституции СССР, д. 37/2. Место фактического осуществления деятельности: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23, в присутствии – Директора МАОУ ДО ДТДМ Гаврилин Николай Александрович.
(ФИО, должность, наименование организации)

ПРЕДПИСЫВАЮТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Не представлен акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон между специализированной газораспределительной организацией и МАОУ ДО ДТДМ при эксплуатации ОПО Сеть газопотребления МАОУ ДО ДТДМ	п.1. п.2 ст.9 Федерального закона от № 116-ФЗ; п. 9 ФНП № 542 от 15.11.2013г.; п. 68, 69, 70 Технического	31.08.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	(рег. № А50-06274-0001).	регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870.	
2.	Работником, ответственным за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте МАОУ ДО ДТДМ, не исполняются обязанности по проведению комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности, и выявлению опасных факторов на рабочих местах.	п.2 ст.9, ст.11 Федерального закона №116-ФЗ; п. 11а, б, в Правил организации и осуществления производственного контроля	31.08.2019
3.	Работником МАОУ ДО ДТДМ, ответственным за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте, не исполняются обязанности: - по своевременному доведению до сведения работников опасного производственного объекта информации об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами.	п.2 ст.9, ст.11 Федерального закона №116-ФЗ; п.п. Л) п.11 Правил организации и осуществления производственного контроля	31.08.2019
4.	ООО МАОУ ДО ДТДМ не определен порядок (условия) хранения проектной и исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).	п.2 ст.9 Федерального закона №116-ФЗ; п.9 ФНП № 542	31.08.2019
5.	МАОУ ДО ДТДМ не представлен документ (приказ, распоряжение), подтверждающий выполнение Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4 ФНП № 542	31.08.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
6.	Заведующий структурным подразделением Линева О. А. назначенный Приказом №171 от 29.12.2018 ответственным за организацию производственного контроля на ОПО ДОЛ «Звездочка», не аттестован на знание общих требований промышленной безопасности (А.1. - Основы промышленной безопасности)	п.2 ст.9, п. 1 ст.11 Федерального закона №116-ФЗ; п.4 РД 03-19-2007	31.08.2019
7.	Производственные инструкции на операторов котельных, разработана без учета требований технологических процессов предприятия, а также заводов изготовителей технических устройств, конкретных условий эксплуатации и квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, а именно: 1. Общие требования 2. Обязанности 3. Ответственность 4. Права	п. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 6, п. 26 РД 03-20-2007	31.08.2019
8.	На предприятии отсутствует приказ о порядке допуска рабочих к эксплуатации ОПО.	п. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ п. 26 РД 03-20-2007	31.08.2019
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Объект технического регулирования - Сеть газопотребления МАОУ ДО ДТДМ по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23			
9.	МАОУ ДО ДТДМ на объекте технического регулирования по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23 не осуществляется мониторинг в целях своевременного устранения утечек природного газа	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п. 2, п. 70, п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления	31.08.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
10.	Не фиксируются результаты проведения мониторинга состояния сети газопотребления и устранение неполадок, выполненных по договору на техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования на объекте технического регулирования по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019
11.	Не предоставлены результаты по проведению мониторинга и устранению неполадок на объекте технического регулирования по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019
12.	Не представлены данные по контролю состояния изоляционных покрытий и коррозионного состояния газопроводов в процессе их эксплуатации на объекте технического регулирования по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019
13.	Своевременно не устраняются повреждения изоляционного покрытия (окраски) наружного газопровода на объекте технического регулирования по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п. 9 ФНП № 542; п.2, п.70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019
14.	Не представлены сведения о состоянии электроизолирующих	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона	31.08.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	фланцевых соединений газопровода на объекте технического регулирования по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23	№116-ФЗ; п. 4, ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п. 70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»	
15.	Не представлен эксплуатационный паспорт : подводящего надземный газопровод высокого давления от точки врезки до ГРГТШ-13-2ВУ, содержащий его основные технические характеристики. (Формы эксплуатационных паспортов приведены в ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (приложения Г, Д, Е, Ж).	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п.2, п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019
16.	Не представлен эксплуатационный паспорт газопровода от ГРПШ до газифицированной котельной, содержащий его основные технические характеристики. (Формы эксплуатационных паспортов приведены в ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» (приложения Г, Д, Е, Ж)).	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п.2, п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019
17.	Представленный эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа (ГРГШ1-13-2ВУ10) на объекте технического регулирования по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Курортная з/у №23, не содержит приложений в виде технологической схемы и режимной карты с параметрами настройки редуцирующей, защитной и предохранительной арматуры.	п.1 п.2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, ст. 16_1 Федерального закона № 184-ФЗ; п. 9 ФНП № 542; п.2 . п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
18.	Не предоставлена должностная инструкция лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления	п.2 ст.9 Федерального закона №116-ФЗ; п.9 ФНП № 542; п.95 Технического регламента №870.	31.08.2019
19.	Не выполняется комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики безопасности на газоиспользующем оборудовании. Не представлены акта выполненных работ по договору технического обслуживания автоматики безопасности.	п. 1, п.2 ст. 9 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пункт 9 ФНП ГАЗ (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542), п. 71 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019
20.	Не выполняется комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики безопасности на газоиспользующем оборудовании. Не представлены акта выполненных работ по договору технического обслуживания газового оборудования.	п. 1, п.2 ст. 9 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пункт 9 ФНП ГАЗ (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542), п. 71 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	31.08.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме не позднее 31.08.2019г. в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 3.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен
Директор MAOY ДO ДТДМ

(ФИО, подпись)

Гаврилин Н. А.



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор

А.Н. Земсков

Главный государственный инспектор

И.И. Казарин

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен

директор MAOY ДO ДТДМ

(должность, ФИО, подпись, дата)

Гаврилин Н. А. 31.05.2019

