



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю УНД и ПР ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю ОНД и ПР Туапсинского района**

г. Туапсе ул. Маршала Жукова, 30 тел/факс: 2-82-01, 2-67-01.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40, телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

**Предписание № 340/1/3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 29 с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Туапсинского района по
пожарному надзору № 340 от « 06 » сентября 2018 года Пашенко М.Е.

(наименование органа ОНД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» « 25 » сентября
2018 г. проведена проверка государственным инспектором Туапсинского района Гамалян Натальей
Юрьевной Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 29 с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район расположенного по
адресу: 352829, Краснодарский край, Туапсинский район, село Цыпка, улица Центральная, 2
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором МБОУ СОШ № 29 с. Цыпка муниципального образования Туапсинский район
Паршиным Александром Вениаминовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№	Вид нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения	Отметка (подпись) (выполнении (указывается только выполнение)
1.	на первом, втором этажах отсутствуют двери, отделяющие лестничную клетку от поэтажных коридоров с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88, ч.19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.	20.08.2019	

	<p>№ 390 п.23 д). На объектах защиты запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации:</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.2, ч.3; ст.6, ч.1.</p> <p>СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятые Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7 п. 6.18* Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171). п.4.2.7 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>		
2.	<p>В помещении медицинского пункта отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.2, ч.3; ст.6, ч.1.</p> <p>Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315) табл.3 и п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 	20.08.2019
3.	<p>На объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 42. Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	20.08.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Государственный инспектор Туапсинского района
по пожарному надзору Гамалян Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

Паршин Александр Вениаминович –

Директор МБОУ СОШ № 29 с. Цыпка

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » сентября 2018 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)