УТВЕРЖДАЮ

Директор:

_____ Ковалец Ю.А.

«__» _____ 2021 г.

АНКЕТА №1

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Весьегонская средняя общеобразовательная школа»
полное юридическое наименование объекта

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mai1: 171721, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Южная, д. 24а, 848(264) 2-14-70, 171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Тихонова, д. 4, 848(264) 2-10-79, vsosh1@bk.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области

Вид деятельности*: образование

Форма собственности объекта: муниципальная
муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

Размещение объекта: учебный корпус №1:два отдельно стоящих трехэтажных панельных здания, соединенных переходом, 1990 года постройки; учебный корпус №2: основное двухэтажное кирпичное здание с двумя трехэтажными пристройками, 1978, 1991 года постройки.

отдельно стоящее здание_____этажей (встроенное; пристроенное;_____этаж в здании); год постройки (капитального ремонта)_____
материал несущих конструкций

Объем предоставляемых услуг: 685 человек в день
количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др. *

**Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания*

УТВЕРЖДАЮ

Директор:

_____/ Ковалец Ю.А.

«_____»_____ 202__ г.

АНКЕТА №1

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Весьегонская средняя общеобразовательная школа»
полное юридическое наименование объекта

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mai1: 171721, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Южная, д. 24а, 848(264) 2-14-70, 171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Тихонова, д. 4, 848(264) 2-10-79, vsosh1@bk.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Отдел образования Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области

Вид деятельности*: образование

Форма собственности объекта: муниципальная
муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

Размещение объекта: учебный корпус №1:два отдельно стоящих трехэтажных панельных здания, соединенных переходом, 1990 года постройки; учебный корпус №2: основное двухэтажное кирпичное здание с двумя трехэтажными пристройками, 1978, 1991 года постройки.

отдельно стоящее здание_____этажей (встроенное; пристроенное;_____этаж в здании); год постройки (капитального ремонта)_____
материал несущих конструкций

Объем предоставляемых услуг: 685 человек в день
количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др. *

**Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания*

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	наличие	соответствует
	Габариты площадки: ширина х глубина	К	**не менее 220х220 см**	наличие	соответствует
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	**наличие**	наличие	соответствует
	Нескользкое покрытие	К, О, С	**наличие**	наличие	соответствует
	Навес	К, О, С	**наличие**	наличие	соответствует
	Лестница наружная				
	Нескользкое покрытие	О, С, Г	**наличие**	наличие	соответствует
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	**60 см**	наличие	соответствует
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	**наличие**	наличие	соответствует
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	**наличие** **85-95 см** **не менее 30 см**	наличие	соответствует
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	наличие	соответствует
	Уклон	К	***И/1* - не более 1/12**	наличие	соответствует
	Высота одного подъема	К	**не более 80 см**	наличие	соответствует
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	**не менее 150х150 см** **не менее 150х150 см**	наличие	соответствует

	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	**70 см** **85-90 см** **не менее 30 см**	наличие	соответствует
	Нескользкое покрытие	К, О	**наличие**	наличие	соответствует
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	**наличие**	отсутствует	нет необходимости в установке
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	**не менее 220х180 см**	наличие	соответствует
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	 К К	 **не менее 90 см** **не более 2,5 см**	наличие	соответствует

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	**не менее 120 см**	наличие	соответствует
	Разворотные площадки	К	**не менее 150х150 см**	наличие	соответствует
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К,О, С, Г О, К	**не менее 1 ед. на этаж** **не менее 1 ед. на этаж**	наличие	соответствует
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	**не более 10 см**	отсутствуют	привести в соответствие
	Лестница №1 (в зоне оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60 см**	отсутствуют	привести в соответствие
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие

	Поручни с двух сторон: −на высоте −горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующими окончанием	О, С О, С О, С	**наличие** **85-90 см** **не менее 30 см**	Присутствуют с одной стороны, высота 110 см, с нетравмирующими окончаниями	привести в соответствие
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)				
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			-	-
	Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	**не менее 140х110 см** **не менее 80 см** **наличие**	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	**наличие**	-	-
	Знак доступности	К, С	**наличие**	-	-
	Пандус внутренний к лестнице №				
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	-	-
	Уклон	К	***И/1* - не более 1/12**	-	-
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	**не менее 150х150 см**	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	**наличие** **70 см** **85-90 см** **не менее 30 см**	-	-
	Пандус переносной	К	**наличие**	-	-
	Подъемник для инвалидов		**наличие**	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	**наличие**	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	**наличие**	-	-

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	**80-110 см**	-	-
	Габариты зоны обслуживания	К	**не менее 90х150**	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	**не менее 90 см**	наличие	соответствует
	Габариты зоны сидения, глубина	О	**не менее 120 см**	наличие	соответствует
	Зона для кресла-коляски	К	**не менее 150х150 см**	наличие	соответствует
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	**60-80 см**	наличие	соответствует
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	**не менее 120 см**	наличие	соответствует
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	**80-110 см**	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания №				

	Ширина х глубина	К	**не менее 160х180 см**	-	-
	Место для сидения	О	**наличие**	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	**наличие**	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		наличие	необходимо привести в соответствие
	Доля мест для колясочников	К	**не менее 2%**	отсутствуют	привести в соответствие
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	**не менее 120 см**	отсутствуют	привести в соответствие
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	**не менее 1 шт.**	отсутствуют	привести в соответствие
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Ширина дверного проема	К	**не менее 90 см**	отсутствуют	привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	**30 см**	отсутствуют	привести в соответствие
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	**не менее 130 85 см** **75-85 см наличие**	наличие (отсутствует опорный поручень)	привести в соответствие
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	**не менее 1 ед.** **не менее 90 см не менее 180х165 см** **наличие не менее 80х120 см** **наличие**	отсутствуют (закуплены сидения для унитаза с регулируемой высотой и опоры для туалетной комнаты)	привести в соответствие
	Знак доступности кабины	К, О	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	**30 см**	отсутствуют	привести в соответствие

	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	**наличие** **не более 160 см** **не менее 7,5 см** **наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	**наличие** **не более 200 см** **не менее 7,5 см** **наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	**наличие** **60-110 см** **наличие** **наличие** **наличие** **наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	**не менее одной шт.**	отсутствуют	привести в соответствие
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	**не менее одной шт.**	отсутствуют	привести в соответствие
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Речевые информаторы и маяки	С	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м^2	С	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	**наличие**	отсутствуют	привести в соответствие

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	**наличие**	наличие	соответствует
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	**не менее 90 см**	наличие	соответствует
	Знак доступности учреждения			наличие	соответствует
	Автостоянка посетителей			отсутствуют	привести в соответствие
	Расстояние до входа в здание	К, О	**не более 50 м**	наличие	соответствует
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	**не менее 10%**	отсутствуют	привести в соответствие
	Размер места со специальным знаком	К	**350х500см**	отсутствуют	привести в соответствие
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	 К, О К, О, Г С О	 **не менее 180 см** **наличие** **наличие** **наличие**	отсутствуют	привести в соответствие
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и	 О,С О,С С С	 **не более 12см** **не менее 40см** **85-90 см** **80 см** **наличие** **наличие**	наличие	соответствует
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	**НД-не более 1:10** **0,8 м** **НД - не более 1/12**	наличие	соответствует

	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	 К О	 **70 см** **85-95см**	 наличие	 соответствует

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

5. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
7. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на путях передвижения - необходимо выполнить рекомендуемые мероприятия по адаптации
в зоне оказания услуги - необходимо выполнить рекомендуемые мероприятия по адаптации
в санитарных помещениях - необходимо выполнить рекомендуемые мероприятия по адаптации
на территории объекта - необходимо выполнить рекомендуемые мероприятия по адаптации

Руководитель объекта_____
(должность)(подпись)(Ф.И.О.)

«_____»_____201___ г.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

по доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений

Наименование элементов здания и территории (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Номер пункта и тип нормативного документа	Установленный норматив доступности	Категории инвалидов, для которых необходимо соблюдение норматива
1	2	3	4
1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ **1.1. Входная группа**			
Крыльцо (входная площадка)			
Габариты площадки • ширина • глубина	Табл. 4.1 п. 2.7 СП 35-101	не менее 2,2 м 2,2 м	колясочники
Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см	п.3.32СНиП35-01	наличие	колясочники, опорники, слепые
Нескользкое покрытие	п. 3.14 СНиП 35-01	наличие	для всех категорий
Навес для защиты крыльца, входной площадки от	п. 3.14 СНиП 35-01	наличие	для всех категорий
Лестничный марш к входной площадке: • ширина марша • высота ступени • ширина проступи • единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней • ровная горизонтальная поверхность • контрастная окраска верхней и нижней ступеней	п. 3.27 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.27 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.21 СНиП 35-01	не менее 1,35 м не более 15см не менее 30см наличие наличие наличие	опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые слепые
Рельефная (тактильная) полоса перед лестницей (ширина)	п. 3.21 СНиП 35-01	60 см	слепые
Поручни с двух сторон: • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня	п.3.32 СНиП 35-01	наличие 85-95 см 30 см	опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые
Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной	п. 6.6 СП 35-101	5 см и более	опорники, слепые

Пандус к входной площадке	п.3.4СНиП35-01	при высоте площадки более 4 см от уровня земли	колясочники, опорники
Ширина марша (сплошная поверхность)	п. 3.29 СНиП 35-01	100 см и более	колясочники
Уклон марша (высота/длина или градусы)	п.3.29 п. 4.20 рис. 2.22 СП 35-101	отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1/12, уклон не более 5°	колясочники, опорники
Покрытие марша	п. 3.14 СНиП 35-01	не скользкое	для всех категорий
Бортик с открытой стороны марша	п. 3.31 СНиП 35-01	5 см и более	колясочники, опорники
Разворотная площадка перед пандусом	п. 3.29 СНиП 35-01	не менее 1,5х1,5 м	колясочники
Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: поворотная, прямая (глубина х ширина)	п.п. 3.19, 3.29 СНиП 35-01	не менее 1,5х1,5 м 1,5х1,0 м	колясочники
Поручни пандуса двухсторонние: • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	п.3.32СНиП35-01	70 см 80-95 см 30 см	колясочники, опорники колясочники, опорники
Домофон, рельефные цифры • задержка времени действия сигнала домофона на открывание	п. 4.11 СНиП 35-01 п. 7.7 СП 35-101 По просьбе МГО ВОИ	наличие не менее 15 сек	слепые, колясочники, опорники
Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью (размер контрастных цифр) • ширина входного проема • форма ручки двери - П-образная, дугообразная • доводчик, усилие (из паспорта) • задержка автоматического закрывания двери	п. 7.10 СП 35-101 п. 3.23 СНиП 35-01 п. 6.18 СП 35-101 п. 6.18 СП 35-101 п. 6.18 СП 35-101 п. 3.26 СНиП 35-01	не менее 7,5 см не менее 90 см в свету наличие не более 2,5 КгС 5 сек и более	слепые, глухие для всех категорий колясочники, опорники, слепые колясочники, опорники колясочники, опорники
1.2. Тамбур			

Внутренние размеры тамбура: • глубина • ширина • высота порогов	 п. 3.15 СНиП 35-01 п. 3.15 СНиП 35-01 п. 3.23 СНиП 35-01	не менее 1,8 м 2,2 м 2,5 см	колясочники
Платформа подъемная для инвалидов (при наличии лестницы и отсутствии пандуса) вертикальная или наклонная	п. 3.34, 3.39 СНиП 35-01	наличие	колясочники, опорники
1.3. Пути движения			
Лифт • глубина х ширина кабины • ширина дверного проема • задержка времени автоматического закрывания дверей • звуковое оповещение о номерах этажей в кабине(или речевой информатор) • тактильные (рельефные) указатели на панели управления лифтом	п. 3.35 СНиП 35-01 п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 ГОСТ Р 51631-2000 п. 4.11 СП 35-101 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000	не менее 1,4 х 1,1м не менее 0,9м более 15 сек наличие	колясочники колясочники, опорники слепые слепые
Лифтовая площадка •габариты •световая информация о движении лифта •звуковая информация о движении лифта •номер этажа напротив лифта •тактильный (рельефный) указатель номера этажа на кнопке вызова	п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000	не менее 1,5х1,5 м наличие наличие 7,5 см наличие наличие	колясочники глухие слепые слепые слепые
Внутренние лестницы Тактильный номер этажа на поручне	п. 3.33 СНиП 35-01	наличие	слепые
2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА **2.1. Пешеходные пути движения**			
Ширина путей движения			
• основных	п. 3.3 СНиП 35-01 п. 4.13.11 МГСН 1.02-02	не менее 150 см	колясочники, опорники, слепые
• второстепенных	П.3.17СЗБ-103 п. 4.13.11 МГСН 1.02-02	не менее 120 см	колясочники, опорники, слепые

• площадка на пересечении путей движения • покрытие ровное, без применения насыпных крупноструктурных материалов	п.3.7СНиП35-01	наличие	колясочники колясочники, опорники
• при наличии швов толщина	п. 3.7 СНиП 35-01	не более 1,5 см	колясочники, опорники
Съезд с тротуара на проезжую часть			
• уклон (градус)	п. 3.3 СНиП 35-01	не более 6°	колясочники, опорники
• ширина	п. 3.3 СНиП 35-01	не менее 1м	колясочники, опорники
• высота бортового камня	п.3.4СНиП35-01	не более 4 см	колясочники
Открытая лестница на перепадах рельефа • глубина проступи • высота подъема ступеней • горизонтальность проступи • единообразная геометрия всех ступеней • поручни на высоте от поверхности передвижения	 п. 3.9 СНиП 35-01 п. 3.9 СНиП 35-01 п. 3.9 СНиП 35-01 п. 3.9 СНиП 35-01 п. 3.14 СНиП 35-01	 не менее 40 см не более 12 см наличие наличие 90 см	 опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые колясочники, опорники, слепые, глухие
Пандус на перепадах рельефа • уклон (градус) • ширина • поручни на высоте от поверхности передвижения	 п. 3.29 СНиП 35-01 п. 3.29 СНиП 35-01 п.3.32СНиП35-01	 не более 6° не менее 1м 0,7 м 0,9 м	 колясочники колясочники, опорники колясочники. опорники
Площадка автостоянки Количество мест парковки для автомашин инвалидов Габариты места парковки Спецзнак или спецразметка на площадке Удаленность от объекта	 п.3.12СНиП35-01 п.3.12СНиП35-01 п.3.12СНиП35-01 п.3.12СНиП35-01	 не менее 1 не менее 3,5х5,0 м наличие не более 100 м	 колясочники колясочники колясочники колясочники