



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура
Весьегонского района**

ул. Коммунистическая, д. 11,
г. Весьегонск, Тверская область, 171720

06.12.2024 № 55-2024



Заведующей МДОУ «Детский сад
№ 4»

Васильевой Т.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении нарушений исполнения
законодательства в сфере пожарной
безопасности**

Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в деятельности МДОУ «Детский сад № 4».

В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28, пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, обучающихся и работников образовательной организации, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно статье 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

На основании статьи 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

ВС (22) 000641

Прокуратура Весьегонского района Тверской
области
№ 55-2024/Прдп200-24-20280008

В ходе проведенной 28.11.2024 совместно с представителем ОНД и ПР по Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Тверской области проверки выявлены следующие нарушения:

- не предоставлены документов о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте (нарушение пункта 4 ППР в РФ);
- не предоставлены документы, подтверждающие прохождение обучения мерам пожарной безопасности руководителя объекта (нарушение пункта 3 ППР в РФ);
- в отношении здания не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности, которая разработана в соответствии с разделом 18 ППР в РФ (нарушение пункта 2 ППР в РФ);
- руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (нарушение пункта 17 (1) ППР в РФ);
- не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, которые функционируют в составе указанных систем, и на результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (нарушение пункта 54 ППР в РФ);
- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (нарушение пункта 43 ППР в РФ);
- не предоставлены документы, подтверждающие проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (нарушение пункта 9 ППР в РФ);
- объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (нарушение пункта 30 ППР в РФ);
- чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с приложением «А» СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (нарушение пунктов 3, 4 статьи 4, пункта 1 статьи 6, части 2 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- дверь, расположенная на пути эвакуации ведущим из спальни группы теремов, открывается не по направлению выхода из здания (нарушение подпункта «д» пункта 27 ППР в РФ, пунктов 3, 4 статьи 4, пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- у огнетушителей, расположенных на объекте защиты, нарушены сроки освидетельствования (нарушение пункта 60 ППР в РФ);

- в музыкальном зале над дверьми эвакуационных выходов отсутствует световое табло «Выход», которое относится к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (нарушение пункта 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункта 54 ППР в РФ, пунктов 3, 4 статьи 4, пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в коридоре группы «Подсолнушек» электрическая проводка проложена по горючему основанию (нарушение подпункта «з» пункта 35 ППР в РФ).

Выявленные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности являются недопустимыми и требуют принятия мер, направленных на устранение причин и условий, им способствующих.

Изложенные обстоятельства указывают на ненадлежащее исполнение обязанностей в анализируемой сфере законодательства ответственных лиц, отсутствии должного контроля со стороны руководства.

При рассмотрении представления необходимо рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями трудового законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Весьегонского района и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

О времени и месте рассмотрения настоящего представления, в целях обеспечения возможности участия работников прокуратуры района в его рассмотрении, необходимо сообщить в прокуратуру Весьегонского района.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщите в прокуратуру района в месячный срок письменно.

Прокурор района
советник юстиции



О.В. Михайлова