

Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Весьегонского муниципального
округа Тверской области
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 4
171720, Тверская область,
г. Весьегонск, пер. Пионерский, д. 6
Телефон 848(264)- 2-24-62
e-mail: vessad4@mail.ru
от 14.01.2025 г. № 4

В Прокуратуру Весьегонского района
Прокурору района советнику юстиции
О.В. Михайловой
от заведующего МДОУ детский сад № 4
Т. М. Васильевой

Ответ на представление об устранении нарушений исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности.

Настоящее представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры Весьегонского района.

В ответ на ваше представление 55-2024 от 06.12.2024 г. в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4, сообщаю следующее:

1. Издан новый приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в детском саду (прилагается копия приказа)
2. Документы, подтверждающие прохождение обучения мерам пожарной безопасности заведующего детского сада - имеются (прилагается копия квалификационного удостоверения)
3. Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности детского сада № 4 на 2025 год (прилагается)
4. Оформлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в новой редакции (прилагается)
5. На приборы охранно-пожарной сигнализации имеется техническая документация («Гранит-3», «ОКТАВА-80II»)
6. Не реже одного раза в год проводятся работы по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений на пищеблоке детского сада (акт от 11 апреля 2023г. прилагается). В марте 2024 года была отправлена заявка на проведение обследования технического состояния вентиляции на пищеблоке и в январе 2025 г (копии заявок прилагаются).
7. Практическая тренировка по эвакуации при пожаре с работниками и воспитанниками детского сада была проведена в августе 2024 г., следующая запланирована в феврале 2025 г. (приказ, план проведения тренировки, акт об итогах организации подготовки и проведения тренировки и приказ об итогах подготовки и проведения тренировки прилагается)
8. Подана заявка в ООО «Адамант» г. Бежецка на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара в количестве одного комплекта. (копия заявки прилагается)
9. Чердачное помещение будет оборудовано пожарной сигнализацией вместе с заменой пожарной сигнализации в здании (более 10 лет). Готовится смета на выполнение работ.
10. Дверь, расположенную на пути эвакуации ведущим из спальни группы «Геремок», снять нет возможности, но она находится в открытом состоянии и прикреплена металлическими крючками к стене

11. Подана заявка в ООО «Адамант» г. Бежецка на прохождение освидетельствования огнетушителей в количестве 5 штук
12. В музыкальном зале над дверьми эвакуационного выхода установлено световое табло «Выход»
13. В коридоре группы «Подсолнушек» электрическая проводка, коробки, выключатель заменены на новые и электропроводка уложена в пластканал

Заведующий МДОУ детский сад № 4



/ Т.М. Васильева/