

Российская Федерация
Администрация Весьегонского
муниципального округа
Тверской области
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 4
г. Весьегонск, пер. Пионерский, д.6
т.8(48 264) 2-24-62
vessad4@mail.ru
от 12.04.2019 г. № 3

Отчет

о выполнении предписания № 175 от 31.08.2018 г. по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с предписанием были приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. В туалетной подготовительной группы унитазы были оборудованы, закрывающимися кабинками.
2. Во всех помещениях средней и старшей группах на осветительных приборах установлена защитная светорассеивающая арматура.
3. На пищеблоке в моечном отделении установлена для мытья кухонной посуды ванна соответствующего размера.
4. В медицинском кабинете подведена через смесители к раковине горячая вода.
5. В горячем цехе пищеблока, в приемных подготовительной, средней и старшей группах были заменены светильники.

В связи с тем, что на 2019 год не было выделено средств на косметический ремонт всех помещений в группах (отделка стен), а также в старшей и средней группах не оборудованы унитазы закрывающимися кабинками, этот ремонт планируем провести в 2020 году, сметы имеются. Медицинский кабинет нет возможности лицензировать т.к. не позволяет площадь.

Заведующий МДОУ детский сад № 4 Т.М. Васильева

