



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура
Старицкого района**

ул. Советская, д. 4, г. Старица,
Тверская область, 171360

30.11.2023 № 60-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой Старицкого района в рамках надзора за соблюдением законодательства прокуратуры Тверской области осуществлена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, о противодействии экстремизму, в филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского» Бойковская начальная основная школа (далее - Бойковская НОШ), расположенном по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Бойково, д. 64а и филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского» Юрьевская начальная основная школа (далее - Юрьевская НОШ), расположенном по адресу: Тверская область, Старицкий муниципальный округ, д. Юрьевское, ул. Центральная, д. 90.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию питания обучающихся, проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий (п. п. 2, 10 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

В силу ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по

Директору МБОУ «Ново-Ямская СОШ имени адмирала Ф. С. Октябрьского»

Стоговой М.В.

ул. Школьная, д. 20, д. Ново-Ямская, Старицкий район,
Тверская область, 171360



219315

СТ (23) № 000363

Прокуратура Старицкого района Тверской
области
№ 20280028-60-2023/Прдп289-23-20280028

организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии ч. ч. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20).

В соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

В нарушение указанного требования в дошкольной группе филиала МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Бойковская НОШ в игровой группе стекло окна имеет трещину.

В соответствии с п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день.

В нарушение указанного требования в дошкольной группе филиала МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Бойковская НОШ отсутствует специально выделенная емкость для мытья игрушек. Кроме того, установлено, что 13.11.2023 игрушки дошкольной группы вымыты не были.

В соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

В нарушение указанного требования песочница дошкольной группы филиала МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Бойковская НОШ в отсутствие детей во избежание загрязнения песка не закрывается.

В соответствии с п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

В нарушение указанного требования филиале МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Юрьевская НОШ помещение умывальной дошкольной группы не обеспечено горячей водой.

В силу п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:

кипятить воду нужно не менее 5 минут;

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;

смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

В нарушение указанного требования филиала МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Юрьевская НОШ смена питьевой воды в течении 14.11.2023 не проводилась. На дне емкости для питьевой воды имеется мутный осадок. График смены кипяченой воды не ведется.

В соответствии с 2.11.1. СП 2.4.3648-20 на собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки собственной территории от снега использование химических реагентов не допускается.

В нарушение указанного требования на территории филиала МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Юрьевская НОШ присутствует большое скопление бытового мусора (твердых коммунальных отходов, строительного мусора), территория образовательного учреждения не очищена от листвы.

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение указанного требования в филиале МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Юрьевская НОШ линолеум в игровой группе, туалете имеет повреждение.

В соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 в каждом помещении должна стоять емкость для сбора мусора. Переполнение емкостей для мусора не допускается.

В нарушение указанного требования на момент проверки в кабинете начальных классов филиала МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Юрьевская НОШ о емкость для сбора мусора переполнена.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4. 3.1 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179»

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей

В нарушение указанных требований филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского» Бойковская начальная основная школа при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности огнетушители № 3 и № 5, введенные в эксплуатацию, подвергались техническому обслуживанию таким образом, что поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежная работа всех узлов огнетушителей не обеспечиваются (отсутствуют гибкие шланги – раструбы).

В соответствии с п. 35 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.

В нарушение указанных требований филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского» Бойковская начальная основная школа в помещении санузла в дошкольной группе допускается эксплуатация электропроводки видимыми с нарушениями изоляции.

В соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

В нарушение указанных требований филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского» Бойковская начальная основная школа в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

В соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

В нарушение указанных требований филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского» Бойковская начальная основная школа руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (не представлены сведения о проверке).

В нарушение указанных требований филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского» Юрьевская начальная основная школа огнетушитель у входа в группу начальных классов, введенный в эксплуатацию, подвергался техническому обслуживанию таким образом, что поддержание огнетушителя в постоянной

готовности к использованию и надежная работа всех узлов огнетушителя не обеспечивается (отсутствует гибкий шланг – раструб).

В соответствии с подп. «д» п. 32 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 29.05.2020 № 344, основными направлениями государственной политики в сфере противодействия экстремизму, в том числе, являются: совершенствование мер по ограничению доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», распространяющим экстремистскую идеологию; координация мер, направленных на информационное против действие распространению экстремистской идеологии в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях), а также проведение на регулярной основе работы по разъяснению сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций, с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий национальных объединений; подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму; выявление способов оказания экстремистскими организациями информационно-психологического воздействия на население, а также изучение особенностей восприятия и понимания различными группам людей информации, содержащейся в экстремистских материалах.

В ходе изучения Плана работы по профилактике экстремизма в МБОУ «Ново-Ямская СОШ», утвержденного приказом директора МБОУ «Ново-Ямская СОШ» №9-ах от 18.08.2023, отчета по профилактике экстремизма и терроризма за 2022-2023 учебный год, установлено, что План не содержит отметок о конкретных должностных лицах, ответственных за выполнение мероприятий, в том числе отсутствуют сведения о работе с учащимися и с их родителями с целью разъяснения правил безопасного использования учащимися сети «Интернет», обучения средствам защиты несовершеннолетних от доступа к информации для формирования у детей навыков самостоятельного и ответственного потребления информационной продукции и чувства ответственности за свои действия в информационном пространстве, работа по мониторингу социальных сетей, основными пользователями которыми являются обучающиеся.

Допущенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, о противодействии экстремизму, стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами МБОУ «Ново-Ямская СОШ» и подлежат устранению в полном объеме.

Приведенные в настоящем представлении обстоятельства указывают на необходимость применения мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за допущенные нарушения закона, в порядке, установленном ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, а также охраняемых законом интересов общества и государства и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять меры к устранению и недопущению впредь подобных нарушений законодательства.

2. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Старицкого района в письменной форме в установленный законом срок.

Согласно ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

За умышленное неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, виновное должностное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района
старший советник юстиции



Т.А. Жеглова