



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СТАРИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВО-ЯМСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.С. ОКТЯБРЬСКОГО»

МБОУ «НОВО-ЯМСКАЯ СОШ»

171360, Тверская область, Старицкий м.о.,
д. Ново-Ямская, ул. Школьная, дом 20

Тел.: 8 (48263) 2-39-54

E-mail: novoyamskayashk@mail.ru

ИНН 6942006720 КПП 694201001
ОКПО 50373700 ОГРН 1026901852713

«14» декабря 2023 г.

№ 411

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области
Прокуратура Старицкого района
Прокурору района
старшему советнику юстиции
Жегловой Т.А.

Администрация МБОУ «Ново-Ямская СОШ» на Представление от 30.11.2023 года № 60-2023 об устранении нарушений законодательства, рассмотренное с нашим участием и прокурором Жегловой Т.А., сообщает следующее.

В МБОУ «Ново-Ямская СОШ»:

1. В План работы по предупреждению экстремизма в МБОУ «Ново-Ямская СОШ» внесены следующие изменения (ссылка на план - https://r1.nubex.ru/s3942-13e/f10578_c5/План%20работы%20по%20предупреждению%20экстремизма%20в%20МБОУ%20«Ново-Ямская%20СОШ».pdf):

- добавлена графа «ответственные»;
- все мероприятия разделены на группы, добавлены мероприятия с родителями и обучающимися.

2. Вынесено дисциплинарное взыскание ответственным за ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами МБОУ «Ново-Ямская СОШ».

В филиале «Бойковская НОШ»:

1. В игровой группе было заменено стекло.
2. Новые емкости, в количестве 2-х шт. приобретены. Игрушки моются ежедневно.
3. Во избежание загрязнения песка, изготовлены деревянные щиты, песочница закрыта.
4. В помещении санузла установлен светильник. Электропроводка заизолирована.
5. Заявка, на изготовление таблицы с перечнем информации помещений защищаемых установками противопожарной защиты, подана. В ближайшее

М.С. Маркитан
8(48263)2-39-54

время будет установлена.

6. Из письма МЧС РОССИИ по г. Старица и Старицкому району Тверской области от 13.12.2023 г. № 244/4-24-7 следует:

«В ходе устранения нарушений руководством МБОУ «Ново-Ямская СОШ» были предоставлены паспорта на огнетушители №№ 3,5 (ОП-3), в которых установлено, что огнетушители от производителя ООО ППП «Ярпожинвест» должны оснащаться гибким рукавом с распылителем (раструбом) кроме ОП-1, ОП-2, ОП-3. **Таким образом. Огнетушители №№ 3,5, расположенные на объекте, допускается эксплуатировать без распылителя (раструба).**

Также, в ходе устранения нарушений руководством МБОУ «Ново-Ямская СОШ» были предоставлены сведения о проектных решениях филиала Бойковская НОШ, в ходе анализа которых установлено, что 2 этаж объекта выделен противопожарными преградами в пожарный отсек, который полностью выполнен из деревянных конструкций (пожарный отсек V степени огнестойкости). Пределы огнестойкости строительных конструкций для пожарного отсека V степени огнестойкости не нормируются. В соответствии с п. 2(1) ППР в РФ «Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации». **Исходя из этого, проводить работы по обработке строительных конструкций 2 этажа и кровли огнезащитными покрытиями не требуется.»**

В филиале «Юрьевская НОШ»:

1. Подвод горячей воды в помещении умывальной дошкольной группы, запланирован на июль 2024 года.

2. Для устранения нарушения питьевого режима с использованием кипяченной воды – составлен график с указанием смены кипяченной питьевой воды (каждые 3 часа)

3. Мусорный бетонный контейнер на данный момент законсервирован до мая 2024 года, в связи с морозами очистка контейнера невозможна.

4. Линолеум в игровой группе, имеющий повреждение заменен на новый.

5. У огнетушителя в коридоре начальных классов заменен гибкий шланг – раструб.

Директор МБОУ «Ново-Ямская СОШ»

М.В. Стогова

