

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E - mail : iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Ясногорскому району Тульской области

301030, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 45 / 1 / 1- 2 .

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице заведующего Цыбульской Веры Петровны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району Тульской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 45 от "25" октября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г.№ 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин.с "01" декабря 2017 г. до

15 ч 00 мин. 04 декабря 2017 г. проведена плановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Глазкинъм Антоном Игоревичем,

дознавателем ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Барановым Владиславом Владимировичем

территорий, зданий и сооружений МДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида"

по адресу: Тульская область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. Д.Щербина, д. 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с **заведующим Цыбульской Верой Петровной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
1	Закрепить к полу ковровую дорожку на пути из помещения 1 группы.	ППР в РФ № 390 П. 39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	09.04.2018 г.	
2	Организовать проведение	ППР в РФ № 390 П.22. Руководитель организации	09.04.2018 г.	

<p>работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград в помещении музея.</p>	<p>организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Глазкин А.И.

« 04 » декабря 2017 г.

Дознаватель ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Баранов В.В.

« 04 » декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

«04» декабря 2017 г.

Заведующий Цыбульская В.П.
(должность, фамилия, инициалы)



