

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Ясногорскому району Тульской области
301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Тульская область, Ясногорский р-н,
г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 18

(место составления акта)

« 27 » сентября 20 19 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30

по адресу/адресам: Тульская область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 18

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 30, от 23 августа 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя).

Дата и время проведения проверки:

«23» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

«27» сентября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Ясногорскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при про-
ведении выездной проверки) заведующий *В.П. Цыбульская* Цыбульская В.П.
26.08.2019г. 14 ч. 10 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами структуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник ОНД и ПР Ясногорского района Глазкин А.И.,
дознаватель ОНД и ПР Ясногорского района Баранов В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал : заведующий Цыбульская Вера Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности (установ-
ленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований
в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

№ П/П	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не закреплена к полу ковровая дорожка на пути эвакуации из помещения 1 группы.	ППР в РФ № 390 П. 39.	Цыбульская В.П.
2	В помещениях детского сада не демонтирован с пола отделочный материал (линолеум), не соответствующий требованиям ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134 часть 7, часть 3.	Цыбульская В.П.
3	Не проведена проверка работоспособности средств противопожарной защиты (АПС и СО) использованием методов инструментального контроля, которую необходимо проводить не реже одного раза в квартал с оформлением акта проверки.	Пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"; ГОСТ Р 57974-2017 "Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений" пункт 5.1.	Цыбульская В.П.
4	Не произведена модернизация установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы помещения детского сада в части, касающейся применения в шлейфах пожарной сигнализации кабельной продукции, отвечающей требованиям пожарной безопасности (для прокладки шлейфов установки АПС должны быть применены кабельные изделия с показателями пожарной опасности по распространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82 часть 2, часть 8; Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правитель-	Цыбульская В.П.

		ства РФ № 390 от 25.04.2012 года; Пункта 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; Пункт 6 таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	
5	Не произведена модернизация установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы помещения детского сада, в части касающейся применения в системе АПС достаточного количества дымовых пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей).	ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 часть 6; Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Цыбульская В.П.


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля _____ отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 30 / 1 / 1-5 от 27.09.2019 г., административный материал : № 48 от 23.09.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Начальник ОНД и ПР Ясногорского района
Глазкин Антон Игоревич**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » сентября 20 19 г.



(подпись)

**Дознаватель ОНД и ПР Ясногорского района
Баранов Владислав Владимирович**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 27 » сентября 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Цыбульская Вера Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » сентября 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)