

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Ясногорскому району Тульской области
301030, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 30 / 1 / 1- 5.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице заведующего Цыбульской Веры Петровны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району Тульской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 30 от "23" августа 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. с "23" сентября 2019 г. до
15 ч 00 мин. 27 сентября 2019 г. проведена плановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Глазкинским Антоном Игоревичем,

дознавателем ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Барановым Владиславом Владимировичем

территорий, зданий и сооружений МДОУ "Детский сад №7 комбинированного вида"

по адресу: Тульская область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. Д.Шербина, д. 18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с **заведующим Цыбульской Верой Петровной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1	Закрепить к полу ковровую дорожку на пути эвакуации из помещения 1 группы.	ППР в РФ № 390 П. 39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	02.03.2020 г.	

2	<p>В помещениях детского сада демонтировать с пола отделочный материал (линолеум), не соответствующий требованиям ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и применить отделочный материал, соответствующий нормативным документам по пожарной безопасности с показателями пожарной опасности КМ 2 (Г1, В2, Т2, Д2, РП 1).</p>	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134 часть 7, часть 3.</p>	<p>02.03.2020 г.</p>
3	<p>Провести проверку работоспособности средств противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) с использованием методов инструментального контроля, которую необходимо проводить не реже одного раза в квартал с оформлением акта проверки.</p>	<p>Пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"; ГОСТ Р 57974-2017 "Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений" пункт 5.1.</p>	<p>02.03.2020 г.</p>
4	<p>Произвести модернизацию установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы помещения детского сада в части, касающейся применения в шлейфах пожарной сигнализации кабельной продукции, отвечающей требованиям пожарной безопасности (для прокладки шлейфов установки АПС должны быть применены кабельные изделия с показателями пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.</p>	<p>ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 82 часть 2, часть 8; Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; Пункта 4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; Пункт 6 таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».</p>	<p>02.03.2020 г.</p>
5	<p>Произвести модернизацию установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы помещения детского сада, в части касающейся применения в системе АПС достаточного количества дымовых пожарных</p>	<p>ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 часть 6; Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила</p>	<p>02.03.2020 г.</p>

извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей).	проектирования».		
---	------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Ясногорскому району
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
Глазкин А.И.

« 27 » сентября 2019 г.



Дознаватель ОНД и ПР по Ясногорскому району
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Баранов В.В.
« 27 » сентября 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

В.В. Баранов
« 27 » сентября 2019 г.

Заведующий Цыбульская В.П.
(должность, фамилия, инициалы)