

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2023/2024 учебному году.**

Составлен «08» 06 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Тип (назначение) здания: дошкольное учреждение.

Год постройки: 1896 г.

Адрес образовательного учреждения: 190068, г. Санкт-Петербург, Большая Подъяческая, дом 8, литера А, помещение 23-Н.

Телефон (факс) 312-52-73

Адрес электронной почты: gbdou-12Ar@yandex.ru

ФИО руководителя образовательного учреждения: Лукина Ирина Сергеевна.

В соответствии с распоряжением администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга №1751 от «08» июня 2023 г. проверка проводилась комиссией в составе:

**от администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:
заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга **Чурганов Евгений Олегович.****

**от отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:
начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга **Михайленко Мария Александровна****

**от администрации образовательного учреждения
заведующий **Лукина Ирина Сергеевна****

заместитель заведующего **Волкова Наталья Владимировна.**

от Управления государственного противопожарного надзора: заместитель начальника управления – начальник ОНДПР Адмиралтейского района А.В. Мазин

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей - **нет, встроенное помещение.**

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования – **Лукина Ирина Сергеевна.**

Приказ № 1-р-13 от 09.01.2023; Удостоверение №АМ0103-8-у, выдано 01.03.2022 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования – **нет (отсутствует газовое оборудование).**

1.4. Ответственный за пожарную безопасность - **Лукина Ирина Сергеевна, заведующий.**

Приказ № 2-Р-9 от 10.01.2023; Удостоверение №011917, выдано 25.01.2022 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников – **Лифты (пассаж.; грузопассаж.) - нет.**

1.6. Ответственный за охрану труда - **Лукина Ирина Сергеевна, заведующий.**

Приказ № 2-Р-15 от 10.01.2023; Удостоверение 103.2.1.1-8846/20, выдано 24.09.2020 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав, утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 25.08.2015 года №4217-р (запись от 06/10/2015 № 8151848346087 в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу). Изменения в Устав утверждены Распоряжением Комитета по образованию от 26.09.2019 года № 2888-р.

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»: **ЛИЦЕНЗИЯ Комитета по образованию № 3939 от 26.08.2019 (серия 78Л03 № 0002750)**

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации - **не требуется.**

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Право оперативного управления № 78:32:001238:2516-78/030/2019-5 от 10.06.19, полученное на основании Распоряжения КИО СПб №158-рз от 05.02.2019 (документ, подтверждающий право оперативного управления, – выписка ЕГРН от 10.06.19).

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) - **нет.**

3. Наличие паспорта безопасности организации от «24» января 2020, оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации – **нет.**

5. Сведения о здании:

Объем здания - _____ куб.м.

Этажность – 4 этажа

Общая площадь – 1299,9 кв. м.;

полезная площадь – 1299,9 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м) - **нет**

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) - **нет**

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 100 человек.

первые группы раннего возраста – **нет.**

вторые группы раннего возраста - **нет.**

первые младшие группы –**нет.**

вторые младшие группы - **25 детей (одна группа).**

средние группы - **25 детей (одна группа).**

старшие группы - **25 детей (одна группа).**

подготовительные к школе группы – **25 детей (одна группа).**

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - **нет.**

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): **свободных ставок нет.**

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - **не имеем,**

сколько на участке деревьев - **нет,**

в том числе:

фруктовых - **нет,**

ягодных кустов - **нет.**

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **одна оборудованная площадка для мусоросборников в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным требованиям.**

наличие договора о вывозе мусора:

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1270413-2023/ТКО от 27.03.23, Акционерное общество "Невский экологический оператор" (Место нахождения и почтовый адрес:195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.1, к.2, литера А, пом. 1Н-23; Договор на вывоз и передачу на размещение отходов производства и потребления IX-V класса опасности №59386/23 от 21.04.23

подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования – **не имеем.**

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ – отсутствуют.

Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ – нет.

9. Готовность групповых комнат, их состояние

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: **групповые комнаты укомплектованы в полном объеме мебелью (имеются сертификаты соответствия, маркировка).**

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: **в наличии постельное белье в количестве 300 комплектов (3 смены белья).**

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами: **группы укомплектованы игрушками и дидактическими материалами в соответствии с возрастными категориями в полном объеме.**

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – **имеются: специально оборудованное помещение для организации учебных занятий по художественно-эстетическому развитию воспитанников; специально оборудованное помещение для занятий с использованием интерактивных столов; помещение для проведения занятий по поисково-исследовательской деятельности.**

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря: **открытые площадки на территории учреждения отсутствуют; спортзал учреждения в отличном состоянии, совмещен с музыкальным залом (соответствует необходимым санитарно-техническим требованиям, требованиям безопасности), полностью укомплектован спортивным инвентарем для проведения занятий по физической культуре в соответствии с правилами безопасности. При спортзале размещены помещения: инвентарная комната для хранения спортивного инвентаря; инвентарная комната для хранения музыкальных инструментов, костюмов и атрибутов для проведения музыкальных занятий, мероприятий.**

Зал для музыкальных занятий, его готовность: **совмещен со спортзалом, укомплектован частично для проведения музыкальных занятий и иных мероприятий.**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой – **учреждение обеспечено интерактивными столами, интерактивными досками, проектором и оргтехникой для административной работы.**

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
	обеспечены	обеспечены	обеспечены	отличное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние: **имеется, состояние удовлетворительное.**

наличие комнаты для заболевшего ребенка - **нет.**

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств – **имеются.**

место приготовления – **имеется.**

тара – **имеется.**

наличие горшков – **отсутствуют.**

наличие утюгов – **имеются.**

наличие пылесосов для уборки – **имеются.**

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – **частично имеется.**

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции:

1. **Контракт №12/ДМИ от 02.09.22 на оказание услуг по дезинфекции мягкого инвентаря, Общество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционный отдел» (Адрес: 198035, Санкт-Петербург, ул. Невельская, д.7, лит.Е, этаж 2, офис 1-Н; Тел.: 8 921 576 95 03; 8 921983 54 03, E-mail: dezsteam@inbox.ru).**

2. **Контракт №12/ДиД/2023 от 26.12.2022 на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и дезинфекции. Общество с ограниченной ответственностью «Служба гигиены» (Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, лит.Л, офис 255; тел.: (812)336-25-22, (812)560-98-21, e-mail: centrgig2011@mail.ru**

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - **не имеем.**

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением – **не имеем.**

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением – **не имеем.**

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования – **08.06.2023 г.**

состояние сетей электроснабжения состояние сетей газоснабжения – **состояние электросетей удовлетворительное, сетей газоснабжения – не имеем.**

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) – **отсутствует.**

количество пожарных кранов - **отсутствуют.**

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) – **отсутствуют.**

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода – **отсутствует.**

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые - **15 шт.**

углекислотные - **нет.**

необходимо приобрести – **нет необходимости.**

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) – **автоматическая пожарная сигнализация имеется, работоспособна.**

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) **Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ-23 от 17.01.2023. ООО «СИС». Адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Курляндская ул, дом 28, литера Г, помещение 5-Н, часть 77 ; тел.: 8-965-056-98-42 ; 8-(812)2090201; эл. почта: gd@nw-bastion.ru, ooo_sis_01@mail.ru**

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - **имеется, работоспособно.**
Обслуживание системы оповещения людей о пожаре: **Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ-23 от 17.01.2023. ООО «СИС». Адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Курляндская ул, дом 28, литера Г, помещение 5-Н, часть 77 ; тел.: 8-965-056-98-42 ; 8-(812)2090201; эл. почта: gd@nw-bastion.ru, ooo_sis_01@mail.ru**

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние – **имеется, исправно работает.**

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: **респираторы «Алина АВК 200» -35 шт., Р-2у -152 шт., противогазы ГП 7 – 20 штук, противогазы ГП 21У – 5 шт., ИПП 11-49 шт. газодымозащитные маски «Зевс ЗОУ»– 25 шт., противогаз ГП 9-27 шт..**

16.7. состояние путей эвакуации – **удовлетворительное.**

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации – **имеются.**

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций - **не требуется.**

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности - **проводилась (письмо исх. №ИВ-130-26-521 от 23.05.2023).**

Основные результаты проверки – **возможна эксплуатация объекта в новом 2023-2024 учебном году, при условии обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности, при котором пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ФЗ РФ от 22.07.08 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».**

Предписания - **нет**

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: **централизованное ГВС.**

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока – **имеется.**

санитарных узлов- **имеется.**

душевых – **имеется.**

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели: **Протокол лабораторных исследований №410375-4 от 04.04.2022 ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»), Экспертное заключение №78-20-04ф-03.003.л.16296 от 27.04.2022 ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Результаты исследования – микробиологические и санитарно-химические показатели питьевой воды соответствуют нормам.**

канализация: **имеется, работоспособна; санузлы имеются, в хорошем состоянии.**

вентиляция: наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением): **имеется.**

в бассейне – **бассейн отсутствует.**

в мед. блоке- **имеется.**

в санитарных узлах, душевых – **естественная вентиляция.**

наличие паспортов на вентустановки (№,дата): **имеются (№29324-2016г; 29320-2016; REN-125-1,2/220 - 02.2016).**

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем- **не имеем.**

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное – **имеется.**

люминесцентное - **отсутствуют.**

лампы накаливания – **отсутствуют.**

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности – **Протокол измерений освещенности № 78-04-2023-И1483 от 22.03.23 г. ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Экспертное заключение №78-20-04Ф-03.005.Л.8870 от 23.03.23 ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Результат - уровней искусственной освещенности находится в пределах нормируемых значений.**

Наличие и состояние защитной арматуры на светильниках: **имеется, состояние удовлетворительное.**

наличие перегоревших ламп (в %) – **отсутствуют.**

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп – **имеется.**

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья: **частично оборудовано - учреждение имеет подъемную платформу для подъема инвалидов-колясочников по лестничному маршу на первый этаж, туалет для инвалидов.**

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется: **ежедневная круглосуточная охрана - пропускной режим, установлена охранная система, обслуживаемая охранной организацией. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.**

Контракты по оказанию охранных услуг заключены:

1. Контракт №12/ФО-2023/24 от 23.12.2023 на оказание услуг по физической охране. ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ» Лицензия №ЛО56-00106-78/00032557 от 29.11.21 (действует до 29.11.26). Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, наб. Морская, д.29, лит. А, пом.21 н, 22 н; Тел.: +79052634102, e.mail: Orelspb@mail.ru.
2. Контракт № ГБР/23-24/12 от 19.09.22 на оказание услуг по централизованной охране имущества, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укреплённости от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время, с выездом вооружённых мобильных групп в 2023-2024 годах. и Общество с ограниченной ответственностью «Охранная фирма «Титан». Лицензия №ЛО-56-001106-78/00018186 от 13.02.98 (срок действия лицензии – до 13.02.28), Телефон/факс (812) 441-21-33, Эл. почта tender@titan-security.ru.
3. Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ-23 от 17.01.2023.

ООО «СИС». Адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Курляндская ул, дом 28, литера Г, помещение 5-Н, часть 77 ; тел.: 8-965-056-98-42 ; 8-(812)2090201; эл. почта: gd@nw-bastion.ru, ooo_sis_01@mail.ru

19.2. системы охранной сигнализации: **учреждение оснащено охранно-пожарной сигнализацией.**

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: **по периметру здания установлена система видеонаблюдения.**

19.4. наличие ограждения территории организации: **фасадная часть здания примыкает к тротуару, не ограждена. Часть здания с территорией детской площадки ограждена металлическим ограждением.**

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) – 1 шт. (ручной), имущество ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ», обеспечено ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ» в рамках исполнения контракта №12/ФО-2023/24 от 23.12.2023 на оказание услуг по физической охране.

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) – **установлены домофоны.**

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: **не проводились.**

21. Замечания и предложения комиссии: **учреждение подготовлено к новому учебному году, положительное заключение УНДПР МЧС Адмиралтейского района от 23.05.2023 №ИВ-130-26-521.**

Заместитель председателя комиссии _____ **М.А. Михайленко**

Члены комиссии _____ **Лукина И.С.**
_____ **Волкова Н.В.**

Акт составлен « 08 » _____ 06 _____ 2023 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Подпись председателя комиссии _____ **Е.О. Чурганов**

(М.П.)

« 08 » _____ 06 _____ 2023 г.



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
АДМИРАЛТЕЙСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. 9-я Красноармейская, д. 106,
г. Санкт-Петербург, 190103
тел. (812) 251-90-25

23.05.2023 № ИВ-130-26521

На № _____ от _____

Заведующему ГБДОУ детский сад
№12 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Лукиной И.С.

ул. Большая Подъяческая, д. 8,
лит. А,
г. Санкт-Петербург, 190068

О рассмотрении обращения

Управление по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, рассмотрев ваше письмо в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в здании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 8, лит. А, считает возможным эксплуатацию вышеуказанного объекта надзора в новом 2023-2024 учебном году, при условии обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности, при котором пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник управления

А.В.Мазин

Закиматова Яна Антоновна
8 (812) 251-57-93

