

## АКТ

### проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2024/2025 учебному году.

Составлен «28» 06 2024 г.

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.**

Полное наименование образовательного учреждения: **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.**

Тип (назначение) здания: **дошкольное учреждение.**

Год постройки: **1896 г.**

Адрес образовательного учреждения: **190068, г. Санкт-Петербург, Большая Подъяческая, дом 8, литера А, помещение 23-Н.**

Телефон ( факс) **312-52-73**

Адрес электронной почты: **gbdou-12Ar@yandex.ru**

ФИО руководителя образовательного учреждения: **Лукина Ирина Сергеевна.**

В соответствии с распоряжением администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга №1663 от «06» июня 2024 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:  
заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга **Чурганов Евгений Олегович.**

от отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:  
начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга **Михайленко Мария Александровна**

от администрации образовательного учреждения  
заведующий **Лукина Ирина Сергеевна**

заместитель заведующего **Волкова Наталья Владимировна**.

от главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу: государственный инспектор **Яна Антоновна Закиматова**.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

#### **1. Наличие ответственных лиц:**

**1.1.** Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей - **нет, встроенное помещение.**

**1.2.** Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования – **Лукина Ирина Сергеевна.**

Приказ № 1-р-11 от 09.01.2024; Удостоверение №ЕГ1608-28-у, выдано 16.08.2023 г.

**1.3.** Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования – **нет (отсутствует газовое оборудование).**

**1.4.** Ответственный за пожарную безопасность - **Лукина Ирина Сергеевна, заведующий.**

Приказ № 2-Р-10 от 10.01.2024; Удостоверение №011917, выдано 25.01.2022 г.

**1.5.** Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников – **Лифты (пассаж.; грузопассаж.) - нет.**

**1.6.** Ответственный за охрану труда - **Лукина Ирина Сергеевна, заведующий.**

Приказ № 35-р от 31.08.2023; Протокол ВМ2309-1957, выдано 23.09.2022 г.

#### **2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:**

**2.1.** Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

**Устав, утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 25.08.2015 года №4217-р (запись от 06/10/2015 № 8151848346087 в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу). Изменения в Устав утверждены Распоряжением Комитета по образованию от 26.09.2019 года № 2888-р.**

**2.2.** Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»: **ЛИЦЕНЗИЯ Комитета по образованию № 3939 от 26.08.2019 (серия 78Л03 № 0002750)**

**2.3.** Наличие свидетельства о государственной аккредитации - **не требуется.**

**2.4.** Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

**Право оперативного управления № 78:32:001238:2516-78/030/2019-5 от 10.06.19, полученное на основании Распоряжения КИО СПб №158-рз от 05.02.2019 (документ, подтверждающий право оперативного управления, – выписка ЕГРН от 10.06.19).**

**2.5.** Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) - **нет.**

3. Наличие паспорта безопасности организации от «24» января 2020, оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации – нет.

**5. Сведения о здании:**

Объем здания - \_ куб.м.

Этажность – 4 этажа

Общая площадь – 1299,9 кв. м.;

полезная площадь – 1299,9 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) - **нет**

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) - **нет**

**6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):**

**В 2024/2025 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 100 человек.**

первые группы раннего возраста – **нет**.

вторые группы раннего возраста - **нет**.

первые младшие группы –**нет**.

вторые младшие группы - **25 детей (одна группа)**.

средние группы - **25 детей (одна группа)**.

старшие группы - **25 детей (одна группа)**.

подготовительные к школе группы – **25 детей (одна группа)**.

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - **нет**.

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): **свободные ставки: воспитатель- 1 ставка, помощник воспитателя – 2 ставки.**

**8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:**

площадь участка - **не имеем**,

сколько на участке деревьев - **нет**,

в том числе:

фруктовых - **нет**,

ягодных кустов - **нет**.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **одна оборудованная площадка для мусоросборников в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным требованиям.**

Наличие договора о вывозе мусора:

**Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1270413-2024/тко от 24.10.23, Акционерное общество "Невский экологический оператор" (Место нахождения и почтовый адрес:195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.1, к.2, литера А, пом. 1Н-23; Договор на вывоз и передачу на размещение отходов производства и потребления IV-V класса опасности №59386/24 от 03.11.23**

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – **не имеем.**

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ – **отсутствуют.**

Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ – **нет.**

#### **9. Готовность групповых комнат, их состояние**

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: **групповые комнаты укомплектованы в полном объеме мебелью (имеются сертификаты соответствия, маркировка).**

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: **в наличии постельное белье в количестве 300 комплектов (3 смены белья).**

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами: **группы укомплектованы игрушками и дидактическими материалами в соответствии с возрастными категориями в полном объеме.**

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – **имеются: специально оборудованное помещение для организации учебных занятий по художественно-эстетическому развитию воспитанников; специально оборудованное помещение для занятий с использованием интерактивных столов; помещение для проведения занятий по поисково-исследовательской деятельности.**

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря: **открытые площадки на территории учреждения отсутствуют; спортзал учреждения в отличном состоянии, совмещен с музыкальным залом (соответствует необходимым санитарно-техническим требованиям, требованиям безопасности), полностью укомплектован спортивным инвентарем для проведения занятий по физической культуре в соответствии с правилами безопасности. При спортзале размещены помещения: инвентарная комната для хранения спортивного инвентаря; инвентарная комната для хранения музыкальных инструментов, костюмов и атрибутов для проведения музыкальных занятий, мероприятий.**

Зал для музыкальных занятий, его готовность: **совмещен со спортзалом, укомплектован частично для проведения музыкальных занятий и иных мероприятий.**

**10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой – учреждение обеспечено интерактивными столами, интерактивными досками, проектором и оргтехникой для административной работы.**

#### **11. Состояние пищеблока**

<b>№№ п/п</b>	<b>Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием</b>	<b>Обеспеченность посудой и инвентарем</b>	<b>Обеспеченность мебелью</b>	<b>Санитарно-техническое состояние</b>
	<b>обеспечены</b>	<b>обеспечены</b>	<b>обеспечены</b>	<b>отличное</b>

## **12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние**

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние: **имеется, состояние удовлетворительное.**

наличие комнаты для заболевшего ребенка - **нет.**

## **13. Дезрежим дошкольной организации**

наличие дезсредств – **имеются.**

место приготовления – **имеется.**

тара –**имеется.**

наличие горшков – **отсутствуют.**

наличие утюгов – **имеются.**

наличие пылесосов для уборки – **имеются.**

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – **имеется.**

## **14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции:**

1. **Контракт №12/ДМИ от 02.09.22 на оказание услуг по дезинфекции мягкого инвентаря, Общество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционный отдел» (Адрес: 198035, Санкт-Петербург, ул. Невельская, д.7, лит.Е, этаж 2, офис 1-Н; Тел.: 8 921 576 95 03; 8 921983 54 03, E-mail: [dezsteam@inbox.ru](mailto:dezsteam@inbox.ru)).**

2. **Контракт №12/ДиД/2024 от 08.12.2023 на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и дезинфекции в 2024 году. Общество с ограниченной ответственностью «Служба гигиены» (Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, лит.Л, офис 255; тел.: (812)336-25-22, (812)560-98-21, e-mail: [centrgig2011@mail.ru](mailto:centrgig2011@mail.ru)**

## **15. Подготовка здания к отопительному сезону:**

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - **не имеем.**

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением – **не имеем.**

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением – **не имеем.**

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования – **08.06.2023 г.**

состояние сетей электроснабжения состояние сетей газоснабжения – **состояние электросетей удовлетворительное, сетей газоснабжения – не имеем.**

## **16. Обеспечение пожарной безопасности:**

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) – **отсутствует.**

количество пожарных кранов - **отсутствуют.**

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) – **отсутствуют.**

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода – **отсутствует.**

### **16.2. обеспеченность огнетушителями**

порошковые - **15 шт.**

углекислотные - **нет.**

необходимо приобрести – **нет необходимости.**

### **16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) – автоматическая пожарная сигнализация имеется, работоспособна.**

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) **Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ-2024-01.2025 от 05.02.2024. ООО «01» СПб Адрес: 190020, Санкт-Петербург г, ул. Заставская, д. 21, корпус 1 литера А, пом. 153/416; тел.: 812) 387-26-87; эл. почта: [ooo01spb@gmail.com](mailto:ooo01spb@gmail.com).**

**16.4.** наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - **имеется, работоспособно.**  
Обслуживание системы оповещения людей о пожаре: **Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ-2024-01.2025 от 05.02.2024. ООО «01» СПб Адрес: 190020, Санкт-Петербург г, ул. Заставская, д. 21, корпус 1 литера А, пом. 153/416; тел.: 812) 387-26-87; эл. почта: ooo01spb@gmail.com.**

**16.5.** наличие аварийного освещения и его состояние – **имеется, исправно работает.**

**16.6.** обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: **респираторы Р-2у -117 шт., противогазы ГП 21У – 5 шт., ИПП 11-49 шт., газодымозащитные маски «Зевс ЗОУ»– 25 шт., противогаз ГП 9-27 шт., ИПП 1 – 15 шт..**

**16.7.** состояние путей эвакуации – **удовлетворительное.**

**16.8.** наличие актов проведения учений по плану эвакуации – **имеются.**

**16.9.** обработка огнезащитными составами деревянных конструкций - **не требуется.**

**16.10.** Управлением государственного противопожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности - **проводилась (профилактический визит №78240061000210943142 28.06.24 государственного инспектора Закимовой Я.А.).**

Основные результаты проверки: контролируемое лицо проинформировано о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, а также доведена информация об обязательных требованиях, предъявляемых к принадлежащим контролируемому лицу объектам надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Предписания - **нет**

#### **17. Состояние инженерных сетей:**

**водоснабжение:**

горячее: **централизованное ГВС.**

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока – **имеется.**

санитарных узлов- **имеется.**

душевых – **имеется.**

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели: **Протокол лабораторных исследований №11975-4 от 22.02.2024 ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»), Экспертное заключение №78-20-04ф-03.007.л.11503 от 27.03.2024 ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Результаты исследования – микробиологические и санитарно-химические показатели питьевой воды соответствуют нормам.**

канализация: **имеется, работоспособна; санузлы имеются, в хорошем состоянии.**

**вентиляция:** наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением): **имеется.**

в бассейне – **бассейн отсутствует.**

в мед. блоке- **имеется.**

в санитарных узлах, душевых – **естественная вентиляция.**

наличие паспортов на вентустановки (№, дата): **имеются (№29324-2016г; 29320-2016; REN-125-1,2/220 - 02.2016).**

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем- **не имеем.**

**освещение в образовательном учреждении (организации):**

светодиодное – **имеется.**

люминесцентное - **отсутствуют.**

лампы накаливания – **отсутствуют.**

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности – **Протокол измерений освещенности № 78-04-2024-ИЗ284 от 06.06.24 г. ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Экспертное заключение №78-20-04Ф-03.005.Л.27427 от 11.06.24 ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Результат - уровней искусственной освещенности находится в пределах нормируемых значений.**

Наличие и состояние защитной арматуры на светильниках: **имеется, состояние удовлетворительное.**

наличие перегоревших ламп (в %) – **отсутствуют.**

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп – **имеется.**

**18.** Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья: **частично оборудовано - учреждение имеет подъемную платформу для подъема инвалидов-колясочников по лестничному маршу на первый этаж, туалет для инвалидов.**

**19.** Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

**19.1.** охрана объекта осуществляется: **ежедневная круглосуточная охрана - пропускной режим, установлена охранная система, обслуживаемая охранной организацией. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.**

**Контракты по оказанию охранных услуг заключены:**

- 1.** Контракт №12-ФО-24-25 от 01.12.2023 на оказание услуг по физической охране. ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ» Лицензия №ЛО56-00106-78/00032557 от 29.11.21 (действует до 29.11.26). Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, наб. Морская, д.29, лит. А, пом.21 н, 22 н; Тел.: +79052634102, e.mail: Orepspb@mail.ru.
- 2.** Контракт № ГБР/23-24/12 от 19.09.22 на оказание услуг по централизованной охране имущества, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укреплённости от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время, с выездом вооружённых мобильных групп в 2023-2024 годах. и Общество с ограниченной ответственностью «Охранная фирма «Титан». Лицензия №ЛО-56-001106-78/00018186 от 13.02.98 (срок действия лицензии – до 13.02.28), Телефон/факс (812) 441-21-33, Эл. почта tender@titan-security.ru.
- 3.** Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ-2024-01.2025 от

05.02.2024. ООО «01» СПб Адрес: 190020, Санкт-Петербург г, ул. Заставская, д. 21, корпус 1 литера А, пом. 153/416;  
тел.: 812) 387-26-87; эл. почта: ooo01spb@gmail.com.

19.2. системы охранной сигнализации: учреждение оснащено охранно-пожарной сигнализацией.

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: по периметру здания установлена система видеонаблюдения.

19.4. наличие ограждения территории организации: фасадная часть здания примыкает к тротуару, не ограждена. Часть здания с территорией детской площадки ограждена металлическим ограждением.

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) – 1 шт. (ручной), имущество ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ», обеспечено ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ» в рамках исполнения контракта №12-ФО-24-25 от 01.12.2023 на оказание услуг по физической охране.

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) – установлены домофоны.

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: не проводились.

21. Замечания и предложения комиссии: учреждение подготовлено к новому учебному году, положительное заключение главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу (профилактический визит №78240061000210943142 28.06.24 государственного инспектора Закимовой Я.А.).

Заместитель председателя комиссии \_\_\_\_\_

М.А. Михайленко

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Лукина И.С.

Волкова Н.В.

Акт составлен «28» \_\_\_\_\_

2024 г.

22. Заключение председателя комиссии:

---

---

---

---

---

Подпись председателя комиссии \_\_\_\_\_

Е.О. Чурганов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.





< Назад



Результаты проверки    Обмен документами

# Профилактический визит № 78240061000210943142

## Общая информация

### Общее

Вид контроля

Федеральный государственный пожарный надзор

[Перейти в единый реестр видов контроля](#)

Контрольный орган

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Статус

Завершено

### Даты мероприятия

Начало

28.06.2024

Окончание

28.06.2024

[Свернуть](#)



Проверяемое лицо

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 12 С  
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-  
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГА

ИНН

7826718373

ОГРН

1027810309944

Категория субъекта МСП

Не является субъектом МСП

### Объекты контроля

#### Объект №1

Адрес

190068, Г.Санкт-Петербург, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОДЪЯЧЕСКАЯ, Д. Д. 8, Корпус ЛИТЕР А,  
ПОМЕЩ. 23-Н

Тип объекта

Производственные объекты

Вид объекта

помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к  
которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта

помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к  
которым предъявляются требования пожарной безопасности

Свернуть



## Подробности

### Участвующие в проверке должностные лица

#### ФИО

Закиматова Яна Антоновна

#### Должность

государственные инспекторы административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному надзору - сотрудники структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в структурных подразделениях территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в границах административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Свернуть

## Другое

#### Несогласие на визит

Сведения о несогласии не направлялись

#### Результаты визита

Контролируемое лицо проинформировано о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, а также доведена информация об обязательных требованиях, предъявляемых к принадлежащим контролируемому лицу объектам надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска

Свернуть