

АКТ

оценки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2025/2026 учебному году.

Составлен « 18 » 07 2025 г.

Полное наименование образовательного учреждения: **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.**

Тип (назначение) здания: **дошкольное учреждение.**

Год постройки: **1896 г.**

Адрес образовательного учреждения: **190068, г. Санкт-Петербург, Большая Подъяческая, дом 8, литера А, помещение 23-Н.**

Телефон (факс) **312-52-73**

Адрес электронной почты: **gbdou-12Ar@yandex.ru**

ФИО руководителя образовательного учреждения: **Лукина Ирина Сергеевна.**

В соответствии с распоряжением администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга №1648 от «03» июня 2025 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:

Первый заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Бабаева Полина Андреевна

от отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:

начальник отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Михайленко Мария Александровна

от администрации образовательного учреждения

заведующий **Лукина Ирина Сергеевна**

заместитель заведующего **Волкова Наталья Владимировна.**

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплopotребляющих установок и тепловых сетей
- **нет, встроенное помещение.**

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования – **Лукина Ирина Сергеевна.**

Приказ № 1-р-8 от 09.01.2025; Удостоверение №1.5-4877/19, дата проверки – 05.05.25 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования – **нет (отсутствует газовое оборудование).**

1.4. Ответственный за пожарную безопасность - **Лукина Ирина Сергеевна, заведующий.**
Приказ № 2-Р-4 от 10.01.2025; Удостоверение №034276, выдано 26.04.2024 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников – **Лифты (пассаж.; грузопассаж.) - нет.**

1.6. Ответственный за охрану труда - **Лукина Ирина Сергеевна, заведующий.**
Приказ № 35-р от 31.08.2023; Протокол ЕГ0111-8, выдано 01.11.2024 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав, утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 25.08.2015 года №4217-р (запись от 06/10/2015 № 8151848346087 в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу). Изменения в Устав утверждены Распоряжением Комитета по образованию от 26.09.2019 года № 2888-р.

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»: **ЛИЦЕНЗИЯ Комитета по образованию № 3939 от 26.08.2019 (серия 78Л03 № 0002750)**

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации - **не требуется.**

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Право оперативного управления № 78:32:001238:2516-78/030/2019-5 от 10.06.19, полученное на основании Распоряжения КИО СПб №158-рз от 05.02.2019 (документ, подтверждающий право оперативного управления, – выписка ЕГРН от 10.06.19).

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) - **нет.**

3. Наличие паспорта безопасности организации от «19» февраля 2025, оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации – **нет.**

5. Сведения о здании:

Объем здания - _ куб.м.

Этажность – 4 этажа

Общая площадь – 1299,9 кв. м.;

полезная площадь – 1299,9 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м) - **нет**

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) - **нет**

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2025/2026 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 100 человек.

первые группы раннего возраста – **нет**.

вторые группы раннего возраста - **нет**.

первые младшие группы –**нет**.

вторые младшие группы - **25 детей (одна группа)**.

средние группы - **25 детей (одна группа)**.

старшие группы - **25 детей (одна группа)**.

подготовительные к школе группы – **25 детей (одна группа)**.

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - **нет**.

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий): свободные ставки: воспитатель- 1 ставка, помощник воспитателя – 2 ставки.

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - **не имеем**,

сколько на участке деревьев - **нет**,

в том числе:

фруктовых - **нет**,

ягодных кустов - **нет**.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **одна оборудованная площадка для мусоросборников в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарным требованиям.**

Наличие договора о вывозе мусора:

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1270413-2024/тко от 24.10.23, Акционерное общество "Невский экологический оператор" (Место нахождения и почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.1, к.2, литера А, пом. 1Н-23; Договор на вывоз и передачу на размещение отходов производства и потребления IV-V класса опасности №59386/24 от 03.11.23

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – **не имеем**.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ – **отсутствуют**.

Наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ – **нет**.

9. Готовность групповых комнат, их состояние

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка: **групповые комнаты укомплектованы в полном объеме мебелью (имеются сертификаты соответствия, маркировка).**

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: **в наличии постельное белье в количестве 300 комплектов (3 смены белья).**

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами: **группы укомплектованы игрушками и дидактическими материалами в соответствии с возрастными категориями в полном объеме.**

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – **имеются: специально оборудованное помещение для организации учебных занятий по художественно-эстетическому развитию воспитанников; специально оборудованное помещение для занятий с использованием интерактивных столов; помещение для проведения занятий по поисково-исследовательской деятельности.**

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря: **открытые площадки на территории учреждения отсутствуют; спортзал учреждения в отличном состоянии, совмещен с музыкальным залом (соответствует необходимым санитарно-техническим требованиям, требованиям безопасности), полностью укомплектован спортивным инвентарем для проведения занятий по физической культуре в соответствии с правилами безопасности. При спортзале размещены помещения: инвентарная комната для хранения спортивного инвентаря; инвентарная комната для хранения музыкальных инструментов, костюмов и атрибутов для проведения музыкальных занятий, мероприятий.**

Зал для музыкальных занятий, его готовность: **совмещен со спортзалом, укомплектован частично для проведения музыкальных занятий и иных мероприятий.**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой – **учреждение обеспечено интерактивными столами, интерактивными досками, проектором и оргтехникой для административной работы.**

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
	обеспечены	обеспечены	обеспечены	отличное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние: **имеется, состояние удовлетворительное.**

наличие комнаты для заболевшего ребенка - **нет.**

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств – **имеются.**

место приготовления – **имеется.**

тара – **имеется.**

наличие горшков – **отсутствуют.**

наличие утюгов – **имеются.**

наличие пылесосов для уборки – **имеются.**

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – **имеется**.

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции:

1. Контракт № ДМИ/12/25 от 23.09.24 на оказание услуг по санитарной обработке и дезинфекции озоном вещей и постельных принадлежностей в 2025 году, Общество с ограниченной ответственностью «Городская Дезинфекционная Станция»
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, лит. А, офис 515 (Телефон: 8 (812) 635-82-54, 8 (812) 635-83-08, E-mail: gordezst-spb@yandex.ru).
2. Контракт № ДиД/12-2025 от 14.11.2024 на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и дезинфекции. Общество с ограниченной ответственностью «Служба гигиены» (Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, лит. Л, офис 255; тел.: (812)336-25-22, (812)560-98-21, e-mail: centrgig2011@mail.ru

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - **не имеем**.

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением – **не имеем**.

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением – **не имеем**.

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования – июль 2024 года

состояние сетей электроснабжения состояние сетей газоснабжения – **состояние электросетей удовлетворительное, сетей газоснабжения – не имеем**.

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) – **отсутствует**.

количество пожарных кранов - **отсутствуют**.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) – **отсутствуют**.

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода – **отсутствует**.

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые - **15 шт.**

углекислотные - **нет**.

необходимо приобрести – **нет необходимости**.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) – **автоматическая пожарная сигнализация имеется, работоспособна**.

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ/25-26 от 27.01.2025. Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ». Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Курляндская ул, дом 28, литера Г, помещение 5-Н, часть 77 (тел.: 8-965-056-98-42, 8-(812)2090201, эл. почта: gd@nw-bastion.ru, ooo_sis_01@mail.ru).

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - **имеется, работоспособно**.

Обслуживание системы оповещения людей о пожаре: Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ/25-26 от 27.01.2025. Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ». Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Курляндская ул, дом 28, литера Г, помещение 5-Н, часть 77 (тел.: 8-965-056-98-42, 8-(812)2090201, эл. почта: gd@nw-bastion.ru, ooo_sis_01@mail.ru).

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние – **имеется, исправно работает**.

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания: респираторы Р-2у -117 шт., противогазы ГП 21У – 5 шт., ИПП 11-49 шт., газодымозащитные маски «Зевс 3ОУ»– 25 шт., противогаз ГП 9-27 шт., ИПП 1 – 15 шт.

16.7. состояние путей эвакуации – **удовлетворительное.**

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации – **имеются.**

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций - **не требуется.**

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности - **проводилась (профилактический визит – учетная карточка консультации от 10.07.2025 №2507/009-78/84/КОНС государственного инспектора Двойников Д.А.).**

Основные результаты профилактического визита: оказана консультация об условиях соответствия помещения учреждения требованиям пожарной безопасности, установленных действующим законодательством РФ, соответствия критериям риска, и о рекомендуемых способах снижения категории риска.

Предписания - **нет**

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: **централизованное ГВС.**

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока – **имеется.**

санитарных узлов- **имеется.**

душевых – **имеется.**

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели: **Протокол лабораторных исследований №78-20-04/19987 от 14.03.2025; ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 78-20-04ф03.003.Л.16068 ОТ 16.04.2025 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДИМИОЛГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЕТНООГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ « ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДИМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"» (Филиал № 3 ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области») . Результаты исследования – микробиологические и санитарно-химические показатели питьевой воды соответствуют нормам.**

канализация: **имеется, работоспособна; санузлы имеются, в хорошем состоянии.**

вентиляция: наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением): **имеется.**

в бассейне – **бассейн отсутствует.**

в мед. блоке- **имеется.**

в санитарных узлах, душевых – **естественная вентиляция.**

наличие паспортов на вентустановки (№,дата): **имеются (№29324-2016г; 29320-2016; REN-125-1,2/220 - 02.2016).**

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем- **не имеем.**

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное – **имеется.**

люминесцентное - отсутствуют.
лампы накаливания – отсутствуют.

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности – Протокол измерений освещенности № 78-04-2025-И1861 от 31.03.2025 г. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №78-20-04Ф-03.005.Л16069 ОТ 16.04.2025 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ « ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"» (Филиал № 3 ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»). Результат - уровней искусственной освещенности находится в пределах нормируемых значений.

Наличие и состояние защитной арматуры на светильниках: **имеется, состояние удовлетворительное.**

наличие перегоревших ламп (в %) – **отсутствуют.**

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп – **имеется.**

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья: **частично оборудовано - учреждение имеет подъемную платформу для подъема инвалидов-колясочников по лестничному маршу на первый этаж, туалет для инвалидов.**

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется: ежедневная круглосуточная охрана - пропускной режим, установлена охранная система, обслуживаемая охранной организацией. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Контракты по оказанию охранных услуг заключены:

1. Контракт № ФО/12/25-26 от 09.01.2025 на оказание услуг по физической охране. ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ» Лицензия №ЛО56-00106-78/00032557 от 29.11.21 (действует до 29.11.26). Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, наб. Морская, д.29, лит. А, пом.21 н, 22 н; Тел.: (812) 679-37-79, e.mail: Orelspb@mail.ru.
2. Контракт № ГБР/12/25-26 от 15.07.24 на оказание услуг по централизованной охране имущества, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укреплённости от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время, с выездом вооружённых мобильных групп в 2025-2026 годах. Общество с ограниченной ответственностью «Охранная фирма «Титан». Лицензия №ЛО-56-001106-78/00018186 от 13.02.98 (срок действия лицензии – до 13.02.28), Телефон/факс ((812) 600-55-44, Эл. почта tender@titan-security.ru.
3. Контракт на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №12/КСОБ/25-26 от 27.01.2025. Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ». Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург г, Курляндская ул, дом 28, литера Г, помещение 5-Н, часть 77 (тел.: 8-965-056-98-42, 8-(812)2090201, эл. почта: gd@nw-bastion.ru, ooo_sis_01@mail.ru).

19.2. системы охранной сигнализации: учреждение оснащено охранно-пожарной сигнализацией.

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: по периметру здания установлена система видеонаблюдения.

19.4. наличие ограждения территории организации: фасадная часть здания примыкает к тротуару, не ограждена. Часть здания с территорией детской площадки ограждена металлическим ограждением.

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) – 1 шт. (ручной), имущество ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ», обеспечено ООО «ОО «ОРЕЛ БЕЗОПАСНОСТЬ» в рамках исполнения контракта №ФО/12/25-26 от 09.01.2025 на оказание услуг по физической охране.

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) – установлены домофоны.

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы: не проводились.

21. Замечания и предложения комиссии: учреждение подготовлено к новому учебному году, в рамках профилактического визита государственного инспектора отделения ОНДПР Адмиралтейского района управления по Адмиралтейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Двойникова Д.А. проведена консультация об условиях соответствия объекта защиты требованиям действующего законодательства РФ (учетная карточка консультации от 10.07.2025 №2507/009-78/84/КОНС).

Заместитель председателя комиссии

М.А. Михайленко

Члены комиссии

Лукина И.С.

Волкова Н.В.

Акт составлен «18» 07 2025 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Подпись председателя комиссии

Бабаева П.А.

«18» 07 2025 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района Управления по
Адмиралтейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор в области гражданской обороны (далее – надзор))

г Санкт-Петербург, ул 9-я Красноармейская, Дом 106 литера А, тел. 88122515793, e-mail:
ondpr.09@78.mchs.gov.ru

(адрес органа, осуществляющего надзор номер телефона (с указанием кода), адрес электронной почты (при наличии) органа, осуществляющего надзор)

Учетная карточка консультации
от « 10 » июля 2025 г. № 2507/009-78/84/КОНС

1. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 12 С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, адрес юридического лица: 190068, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОДЬЯЧЕСКАЯ, Д. 8, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 23-Н

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН))

2. Форма проведения консультации:

Личный прием

(по телефону, видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия)

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) консультируемого:

Волкова Н.В. - И.О. заведующей ГБДОУ детский сад №12 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Б. Подьяческая ул., д. 8 литера А, пом. 23-Н

4. Содержание консультации:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района управления по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее - ОНДПР Адмиралтейского района) сообщает, что в соответствии с действующим законодательством участие сотрудников в каких-либо приемочных комиссиях не входит в полномочия органов федерального государственного пожарного надзора МЧС России. В порядке статьи ст. 50 ФЗ № 248 от 31.07.20202 года "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - ФЗ № 248), Вам оказана консультация об условиях соответствия объекта защиты – здания дошкольного образовательного учреждения ГБДОУ детский сад №12 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Б. Подьяческая ул., д. 8 литера А, пом. 23-Н перед началом нового 2025-2026 учебного года, требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Также, в ходе консультирования была доведена следующая информация: руководитель, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», приказом МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре».

(перечень вопросов консультирования)

Инспектор отделения ОНДПР Адмиралтейского района управления по
Адмиралтейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу (государственный инспектор Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга по пожарному надзору) Двойников Д.А.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3E6685929098E72213BD9A3D4B5ACD96
Владелец: Двойников Даниил Арсеньевич
Действителен с 04.02.2025 по 30.04.2026

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, проводившего консультацию)

подпись