

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Ясногорскому району Тульской области
301030, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 10 / 1 / 1-7 .

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
экологического развития воспитанников»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице заведующей Дроновой Ирины Викторовны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району Тульской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 10 от " 22 " февраля 20 19 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г.№ 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин.с " 12 " марта 20 19 г. до
16 ч 00 мин. " «29» марта 2019 г. проведена плановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Глазкинским Антоном Игоревичем,

дознавателем ОНД и ПР Ясногорского района капитаном внутренней службы

Барановым Владиславом Владимировичем

территорий, зданий и сооружений МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников»

по адресу: Тульская область, Ясногорский район, г.Ясногорск, ул.Д.Щербина, д.12

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующей Дроновой Ириной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Переработать инструкцию о мерах пожарной безопасности.	ППР в РФ № 390 П. 2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на	05.08.2019 г.	

		ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.		
2	Расположить огнетушитель № 1 на высоте не более 1,5 метра.	ППР в РФ № 390 П. 480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	05.08.2019 г.	
3	Установить пандус на пути эвакуации из помещения ясельной группы.	СП 1.13330.2009 п. 4.3.4 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	05.08.2019 г.	
4	Расположить огнетушитель № 2 на высоте не более 1,5 метра.	ППР в РФ № 390 П. 480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	05.08.2019 г.	
5	Расположить огнетушитель № 4 на высоте не более 1,5 метра.	ППР в РФ № 390 П. 480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	05.08.2019 г.	
6	Установить пандус на пути эвакуации из помещения первой младшей группы.	СП 1.13330.2009 п. 4.3.4 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	05.08.2019 г.	
7	Произвести модернизацию установки автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы помещения детского сада, в части касающейся применения в системе АПС достаточного количества дымовых пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей).	ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83 часть 6; Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года; Пункт 14.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	05.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Глазкин А.И.

«29» марта 2019 г.

Дознаватель ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Баранов В.В.

«29» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):



«29» марта 2019 г.



Заведующий Дронова И. В.
(должность, фамилия, инициалы)