



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

ПРОКУРАТУРА
ЯСНОГОРСКОГО РАЙОНА

ул. Щербина, 8
Ясногорск, Россия, 301030

10.05.2018 № 7-1-2018/01

Заведующей муниципального
Дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №2
г.Ясногорска»

Курсевич И.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Ясногорского района Тульской области в соответствии с заданием прокуратуры Тульской области проведена проверка исполнения муниципальными образовательными учреждениями правил пожарной безопасности.

В соответствии с абз.1 ст.1 Федерального Закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Из положений абз.2 ст.1 Федерального Закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» следует, что требования пожарной безопасности, это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статьи 20 Федерального Закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения.

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» разработка нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим, относится к компетенции Правительства РФ.

Пунктом 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (далее по тексту ППР №390) установлено,

ЯС № 040982

руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В соответствие с п.6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

- Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

- Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

- В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

В нарушение указанных требований законодательства в МДОУ «Детский сад №2» не выполнена проверка обработки (пропитки) сгораемых конструкций чердачного помещения, стены эвакуационного выхода выполнены материалами с пожарной опасностью менее чем Г1, В1, Д2, Т2.

Выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности являются недопустимыми, поскольку в случае возникновения возгорания могут привести к тяжким последствиям.

Установленные в ходе настоящей проверки нарушения стали возможны, вследствие отсутствия должного контроля со стороны заведующей образовательным учреждением за исполнением подчиненными сотрудниками законодательства о противопожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности в образовательном учреждении.

1. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения законодательства.

2. О времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления с приложением приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников должно быть сообщено в прокуратуру района в месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



С.И.Коваленко