



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Прокуратура
Весьегонского района**

ул. Коммунистическая, д. 11,
г. Весьегонск, Тверская область, 171720

06.12.2024 № 55-2024



Заведующей МДОУ «Детский сад
№ 6»

Луккиной Н.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении нарушений исполнения
законодательства в сфере пожарной
безопасности**

Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в деятельности МДОУ «Детский сад № 6».

В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28, пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, обучающихся и работников образовательной организации, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно статье 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

На основании статьи 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведенной 27.11.2024 совместно с представителем ОНД и ПР по Весьегонскому, Сандовскому, Молоковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС Тверской области проверки выявлены следующие нарушения:

ВС (22) 000645

Прокуратура Весьегонского района Тверской
области
№ 55-2024/Прдп202-24-20280008

- заведующая по хозяйственной части, будучи назначенной ответственной за пожарную безопасность на объекте защиты, не прошла обучения мерам пожарной безопасности (нарушение пункта 3 ППР в РФ);

- руководителем организации не в полном объеме обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (нарушение пункта 17 (1) ППР в РФ);

- не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующих в составе указанных систем, и на результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (нарушение пункта 54 ППР в РФ);

- не предоставлены документы о проведении испытаний наружной (вертикальной) пожарной лестницы (нарушение подпункта «б» пункта 17 ППР в РФ);

- объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (нарушение пункта 30 ППР в РФ);

- в электрощитовой огнетушитель установлен на полу, тем самым не исключено его падение или опрокидывание (нарушение пункта 409 ППР в РФ);

- в месте расположения ППКП отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (нарушение пункта 10 ППР в РФ);

- на пути эвакуации в центральном коридоре первого этажа расположены посторонние предметы - тумба (нарушение подпункта «б» пункта 27 ППР в РФ);

- у огнетушителей, расположенных на объекте защиты, нарушены сроки освидетельствования (нарушение пункта 60 ППР в РФ);

- на путях эвакуации, ведущими из спальни группы № 02 в раздевалку, из спальни группы № 04 в групповую имеется перепад высот (порог) (нарушение пунктов 3, 4 статьи 4, пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта «а» пункта 27 ППР в РФ);

- дверь, расположенная на пути эвакуации ведущим из спальни группы № 02 в раздевалку, открывается не по направлению выхода из здания (нарушение пунктов 3, 4 статьи 4, пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта «д» пункта 27 ППР в РФ);

- в раздевалке группы № 04 отсутствует дверь, которая предусмотрена проектной документацией (нарушение подпункта «д» пункта 16 ППР в РФ);

- в складском помещении, предназначенном для хранения постельного белья, допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (нарушение подпункта «в» пункта 35 ППР в РФ);

- дверь, отделяющая лестничную клетку от коридора второго этажа, не оборудована устройством, предназначенным для её самозакрывания (нарушение пункта 14 ППР в РФ);

- в музыкальном зале над дверьми эвакуационных выходов отсутствует световое табло «Выход», которое относится к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (нарушение пункта 54 ППР в РФ, пунктов 3, 4 статьи 4, пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не предоставлены документы, подтверждающие пределы огнестойкости и группу горючести декоративно-отделочных, облицовочных материалов применяемых при отделке стен в музыкальном зале (нарушение пунктов 3, 4 статьи 4, пункта 1 статьи 6 таблицы 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13 ППР в РФ);

- направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (нарушение пункта 48 ППР в РФ).

Выявленные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности являются недопустимыми и требуют мер, направленных на устранение причин и условий, им способствующих.

Изложенные обстоятельства указывают на ненадлежащее исполнение обязанностей в анализируемой сфере законодательства ответственных лиц, отсутствии должного контроля со стороны руководства.

При рассмотрении представления необходимо рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями трудового законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Весьегонского района и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

О времени и месте рассмотрения настоящего представления, в целях обеспечения возможности участия работников прокуратуры района в его рассмотрении, необходимо сообщить в прокуратуру Весьегонского района.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщите в прокуратуру района в месячный срок письменно.

Прокурор района
советник юстиции

О.В. Михайлова