

ОТЧЕТ

о принятых мерах на представление № 55-2024 от 06.12.2024 г. в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 об устранении нарушений исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности

В МДОУ детский сад №6 устранены выявленные нарушения в области пожарной безопасности

1. Заведующий по хозяйственной части, назначенный ответственным за пожарную безопасность прошел обучение по пожарной безопасности.
2. Имеющаяся необходимая информация внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. Проведены испытания наружной пожарной лестницы.
4. Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания.
5. В месте расположения ППКП повешена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.
6. С пути эвакуации в центральном коридоре первого этажа убрана тумба.
7. В спальне группы 02,04 устранен перепад высот.
8. Закуплена подставка под огнетушитель в электрощитовой .
9. В складском помещении, предназначенном для хранения постельного белья, установлен светильник с защитным колпаком.
10. Дверь, отделяющая лестничную клетку от коридора второго этажа оборудована пружиной для самозакрывания.
11. В музыкальном зале над дверьми установлены табло «Выход».
12. Пожарный водоем оборудован указателем с светоотражающей поверхностью.
13. Проведено освидетельствование огнетушителей.

Заведующий МДОУ детский сад № 6 /Н.И. Луккина /

