



## АКТ (СПРАВКА) об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

Во исполнение приказа директора от «18» мая 2021 года

«О проведении тренировки по эвакуации сотрудников, обучающихся, посетителей МБУ ДО «ДЮЦ «Юность» при пожаре» на объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором учреждения планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в тренажерном зале 17 ч. 05 мин.

Возникновение очага возгорания было обнаружено рабочим по обслуживанию зданий и сооружений, который передал сообщение о задымлении руководителю учреждения.

В 17 ч. 06 мин. зам. директора по АХЧ включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 17 ч. 06 мин. 40 сек. зам. директора по АХЧ отдано указание рабочему по обслуживанию зданий и сооружений – отключить общее электроснабжение.

В 17 ч. 06 мин. 45 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 17 ч. 15 мин. 10 сек. эвакуация завершена.

В 17 ч. 15 мин. 11 сек. эвакуация была завершена общеобъектовым построением за территорией объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Зам. директора по АХЧ  
МБУ ДО «ДЮЦ «Юность»

О.А.Онасенко

