



Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

(место выдачи предписания)

(фамилия, имя, отчество инспектора)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) Уровень искусственной освещенности в групповой ячейке МБДОУ "Детский сад с. Еремково" не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: фактический уровень освещенности в групповой ячейке составляет от 61 лк до 213 лк при гигиеническом нормативе 400 лк – протокол испытаний №2/7563-7572/1 от 11.11.2024 – нарушение п.83 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. привести уровень искусственной освещенности в групповой ячейке МБДОУ "Детский сад с. Еремково" в соответствие гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Еремково" 171860, Тверская область, Удомельский городской округ, с. Еремково, улица Центральная, д. 5

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Вышневолоцком городском округе Тверской области по адресу: ул. Ст.Разина, д. 39, г. Вышний Волочёк, Тверская область, 171160; **тел./факс** 48233-5-84-82 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «19» мая 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области в Вышневолоцком городском округе

М.А.Фатеев

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание составлено в отсутствие законного представителя Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Еремково"
направлено по адресу: 171860, Тверская область, Удомельский городской округ, с. Еремково, улица Центральная, д. 5