



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
644099 г. Омск, ул. Интернациональная, 41 тел.: 25-65-16, факс: 25-65-16
E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Октябрьского АО г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))
644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел./факс 46-49-33
E-mail: ogpnoao@ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 108/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному учреждению дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская
спортивная школа «Крутая горка»
в лице директора Евтина Сергея

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору А.В. Табаченко от «13» июня 2018 года № 108, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут 15 июня 2018 года по 16 часов 00 минут 15 июня 2018 года проведена внеплановая проверка государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Двухжиловой Натальей Александровной, в отношении Бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская школа «Крутая горка», осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: 644902, г. Омск, мкр. Крутая Горка, ул. Полтавцева, 2 корп. 1

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором Евтиным Сергеем Михайловичем
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
108/1/1-1	Система пожарной сигнализации не обеспечена дублированием светового и звукового сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.07.2019	

108/1/1-2	Отсутствует дверь с нормируемым пределом огнестойкости (заполнение проемов в противопожарных преградах) для отделения комплекса помещений встроенных бань (саун)	ст. 6, ч. 1 ст. 88, ст. 151, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.5.8 СП 4.13130.2013	02.07.2019	
108/1/1-3	В зальном помещении 1-го этажа (кафе) для покрытия пола применяется материал с неисследованными показателями пожарной опасности, в связи с чем невозможно установить его соответствие классу пожарной опасности не более КМ4	ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

«15» июня 2018 года



государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска
по пожарному надзору
Двухжильова Наталья Александровна



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор БУ ДО г. Омска «Детско-юношеская спортивная школа

«Крутая горка» Евтин Сергей Михайлович

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» июня 2018 года


(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
Телефон доверия: регионального центра 8 (391) 298-55-47; ГУ МЧС России по Омской области: 8 (3812) 94-83-33