

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, проезд Дарвина, 12, тел. (4822) 34-13-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Конаково и Конаковскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

171255, Тверская обл., г. Конаково, ул. Васильковского, 2, тел. (48242) 4-22-60

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 51/1 /94
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 П. НОВОЗАВИДОВСКИЙ

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору Евсеева Д. А. № 94 от « 28 » августа 2019 г.,
ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ « О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин. «10» сентября 2019 г. по 13 ч 00 мин «10» сентября 2019 г
проведена проверка

Начальником ОНД и ПР – главным государственным инспектором г. Конаково и Конаковского района Тверской области по пожарному надзору майором внутренней службы Смирновым И. В.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: 171271, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, РАЙОН КОНАКОВСКИЙ, ПОСЕЛОК
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОЗАВИДОВСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ, 1

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

совместно с директором МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский Тарасовой Е. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предп сияния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметк а (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
1	Очистка вентиляции не производилась	п.50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2020 год	

№ предп сияния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметк а (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
2	Двери лестничной клетки, отделяющие ее от поэтажных коридоров не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах	ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7	01.07.2020 год	
3	Сводные планы эвакуации отсутствуют	ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.2.1 ГОСТ 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы люминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст	01.07.2020 год	
4	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, на 1, 2 и 3 этажах здания школы демонтированы, при этом такие двери предусмотрены конструкцией дверных проемов	пп. «д» п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2020 год	
5	Ступени перед наружными эвакуационными выходами из здания школы разрушены, требуют восстановления	ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7	01.07.2020 год	
6	В нарушение требований Правил противопожарного режима под лестничным маршем на 1 этаже в лестничной клетке обустроено подсобное помещение	пп. «к» п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2020 год	
7	Не организованы работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, а так же в местах где такие коммуникации демонтированы	п.22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2020 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР – главный
государственный инспектор г. Конаково и
Конаковского района Тверской области по
пожарному надзору Смирнов И. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

«16» сентября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский
Тарасова Е. А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 16 » сентября 20 19 г.