

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе
ул. Учебная, д.4, г. Конаково, Тверская область, 171252, телефон/факс 8 (48242) 4-25-74

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор**

№ 62 _____ г.Конаково, ул.Учебная, д.4 « 21 » июня 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе Цветковой Евгенией Александровной

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п.Новозавидовский (МБОУ СОШ №1 п.Новозавидовский)

Сведения о государственной организации ИНН: 6911016687, **ОГРН** 1026901733451 от 02.11.2002г

Адрес места нахождения: 171271, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, Первомайский пер., д.1

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя) (сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

14 июня 2023г в 12часов 00 минут в ходе проведения профилактического визита в отношении деятельности организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организации труда и отдыха, а также общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №1 п.Новозавидовский, расположенного по адресу: 171271, Тверская область, Конаковский район, пгт.Новозавидовский, Первомайский пер, д.1 **выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

В ходе осмотра помещений МБОУ СОШ №1 п.Новозавидовский, установлено, что внутренняя отделка помещений не соответствует требованиям санитарного законодательства, а именно:

1. В малом спортивном зале на батареях облупилась краска;
2. В учебном кабинете №15 на полу деформирован линолеум, на двери с внутренней стороны кабинета облупилась краска;
3. В учебном кабинете №17 на потолке шелушится краска;
4. В учебном кабинете №14 на двери с внутренней стороны кабинета облупилась краска;
5. На полу спортзала затерт красочный слой, на потолке шелушится краска и следы подтёков, на стенах облупилась краска;
6. Раздевалка для девочек при спортзале на стенах облупилась краска, следы плесени.
7. В обеденном зале пищеблока на потолке облупилась краска,

указанные дефекты в отделке помещений допускает их влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и являются нарушением п.п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Из-за сильного износа оконные рамы в обеденном зале пищеблока не функционируют для открытия, вследствие чего чистку оконных стекол по мере их загрязнения производить не возможно, проветривание не осуществляется, оконное полотно не цельное, подоконники и оконные откосы имеют следы шелушения, что является нарушением п.2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений: батарей малого спортивного зала; пола и двери учебного кабинета №15; потолка в учебном кабинете №17; двери в учебном кабинете №14; пола, потолка, стен спортзала; стен раздевалки для девочек спортзала; потолка обеденного зала пищеблока.
2. Обеспечить замену окон с целью осуществления режима проветривания в обеденном зале пищеблока.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе по адресу: ул. Учебная, д. 4, г. Конаково, Тверская область, 171252, тел./факс 8 (48242) 4-25-74, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» сентября 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в
Конаковском районе**



Цветкова Е.А.

С предписанием ознакомлен

« 21 » июня 20 23г

Директор МБОУ
СОШ №1
п.Новозавидовский
Тарасова Е.А.

