



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvnz@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

Тверская область, Конаковский район,
пгт. Новозавидовский,
переулок Первомайский, д.1
(место составления)

19 июня 2018 года
(дата составления)

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 7.1-0301пл-П/0201-2018**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №1 п. Новозавидовский

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(сокращенное наименование - МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский ИНН 6911016687, ОГРН
102690173451), по результатам проведения плановой выездной проверки с целью
(плановой/внеплановой)

устранения выявленных нарушений, отраженных в акте проверки от 19 июня 2018г.
№ 7.1-0301пл-А/0201-2018.

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №1 п. Новозавидовский**

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований федерального
государственного энергетического надзора в установленные для этого сроки:

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Не организовано проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования (отсутствует график).	п.п. 1.2.2., 1.6.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской	19.09.2018

		Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	
2	Отсутствуют документы, подтверждающие отсутствие (устранение) дефектов, выявленных в процессе приемо-сдаточных испытаний электроустановок.	п.1.3.8. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
3	Отсутствует список работников, утвержденный руководителем, имеющих право выполнять оперативные переключения.	п.1.5.27. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
4	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п.1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
5	Отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п.1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
6	Отсутствует оперативный журнал.	п.1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный	19.09.2018
7	Не обеспечено наличие запирающих устройств щитов освещения, расположенных в коридорах на втором и третьем этажах.	п.2.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
8	Отсутствуют защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушитель) в помещении электрощитовой.	п.2.2.21. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018

9.	Не выполнено требование по нанесению предупреждающих надписей и плакатов на щитах освещения, расположенных в коридорах на втором и третьем этажах, на щите с автоматами расположенном в подвальном помещении.	п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
10	Не выполнено требование по нанесению надписей, указывающих назначение присоединений на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов освещения, расположенных в коридорах на втором и третьем этажах, на щите с автоматами расположенном в подвальном помещении.	п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
11	Не соответствуют надписи, указывающие назначение присоединений, номинальный ток автоматов на лицевой и оборотной сторонах силового шкафа столовой.	п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
12	Не выполнено требование по наличию для каждой кабельной линии: паспорта, включающего техническую документацию, диспетчерского номера или наименования.	п. 2.4.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
13	Отсутствуют бирки на открыто проложенных кабелях, отходящих от вводного щита до щита распределительного, с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии в помещении электрощитовой.	п. 2.4.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
14	Не проводятся осмотры кабельных линий, проложенным по стенам зданий 1 раз в 6 месяцев.	п. 2.4.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
15	Не выполнены профилактические испытания КЛ, подходящих к партам в кабинете физики (частично разрушена изоляция кабелей, подходящих к партам: 2-я, 6-я ряд у окна; 4-я средний ряд; последняя - ряд у стены). В отчете проверки параметров, выполненных ООО	п. 2.4.28., приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г.,	19.09.2018

	«АНТИПОЖ» протокол отсутствует.	регистрационный №4145.	
16	Не обеспечено присоединение заземляющего проводника к главной заземляющей корпусу ЩО в котельной.	п. 2.7.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
17	Не обеспечено наличие заполненного паспорта заземляющих устройств.	п. 2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
18	Не проводится визуальный осмотр видимой части заземляющих устройств.	п.п. 2.7.8.,2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
19	Не проводится осмотр заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	п. п.2.7.8.,2.7.10. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
20	Не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети.	п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
21	Не обеспечено наличие надписей на лицевой стороне щитов освещения.	п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
22	Отсутствует график работ по очистке светильников.	п. 2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
23	Отсутствует график осмотра сети	п. 2.12.12. Правил технической	19.09.2018

	электрического освещения.	эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	
24	Отсутствует график ремонта электрического освещения.	п. 2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.	19.09.2018
25	Не обеспечено наличие инструкций по охране труда порядка производства работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.п.1.2.2.,1.7.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145.; п.п.1.2.,2.4.,2.5.,8.6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции РФ, рег. № 30593 от 12.12.2013).	19.09.2018
26	Отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования.	п.п. 3.4., 5.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции РФ, рег. № 30593 от 12.12.2013).	19.09.2018
27	Не обеспечен безопасный осмотр оборудования в электроустановках напряжением до 1000 В - замками на дверях щитов в электрощитовой.	п.п.3.6., 3.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции РФ, рег. № 30593 от 12.12.2013).	19.09.2018
28	Не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках: нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем.	п.п.4.1, 4.2, приложение 7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции РФ, рег. № 30593 от 12.12.2013).	19.09.2018
29	Отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений.	п.5.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции РФ, рег. № 30593 от 12.12.2013).	19.09.2018
30	Отсутствует организационно-	п.5.9. Правил по охране труда при	19.09.2018

	распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться производителем работ.	эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции РФ, рег. № 30593 от 12.12.2013).	
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский имеет право в течение 15 дневного срока, с даты получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в установленные выше сроки уведомить Центральное управление Ростехнадзора по адресу: 170021, г. Тверь, ул. Дачная, 73

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по
Тверской области Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору




Айриянц Виктория
Витальевна

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Тарасова Елена Анатольевна – директор МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский

(фамилия, имя отчество (в случае если имеется должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя))

« 19 » 06 2018 года



(подпись)

Тарасова ЕА

(расшифровка подписи)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:
