



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7; почтовый адрес:
170021, г. Тверь, ул. Дачная, д. 73;
телефон: 8 (4822) 52-25-59, факс 8 (4822) 70-65-41;
E-mail: tvvenz@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 7.2-0212ВН-П/0056-2018

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Тверь, ул. Дачная, д. 73

29 марта 2018г.

Выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 1 (ИНН 6911016687),

по результатам проведения плановой выездной проверки с целью устранения выявленных нарушений, отраженных в акте проверки от 12.12.2017 № 7.2-0895ПЛ-П/0237-2017.

На основании ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. «в» ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 1

(наименовании юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения:

1. Устранить нарушения требований законодательства Российской Федерации о лицензировании:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Название нормативного документа, закона и номер статьи, пункта, требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Не выполнены мероприятия по устранению дефектов (повреждений) для продолжения безопасной эксплуатации здания газовой котельной указанные в заключении экспертизы промышленной безопасности рег. № 05-ЗС-24020-2014 от 25.12.2014, принадлежащее МБОУ СОШ № 1 (по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, п. Новозавидовский, Первомайский пер., д. 1): - демонтировать стальные листы закрывающие оконные проемы в котельных залах, с целью обеспечения взрывобезопасности здания - до ноября 2015;	ст. 9, ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997; п.п. «у» п. 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.06.2013г. № 492; п.п. 27, 28 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростех-	12.06.2018

- выполнения мероприятий по устранению дефектов указанных ведомости дефектов (приложение 2, приложение 3 заключения рег. № 05-ЗС-24020-2014 от 25.12.2014) - до декабря 2015 г.	надзора от 14.11.2013 № 538.	
---	------------------------------	--


Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в установленные сроки уведомить Центральное управление Ростехнадзора.

Предписание выдали (выдал):

Государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Тверской области
Центрального управления Ростехнадзора



И.А. Шарый

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор МБОУ СОШ № 1
Тарасова Елена Анатольевна



29.03.2018

(должность руководителя организации, подпись, ФИО, дата)