

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 п. Новозавидовский
Тверская область, Конаковский район, Первомайский переулок, 1.
E-mail: mou1novozavidovo@rambler.ru
Тел./факс (48242) 2-23-84*

Центральное управление
федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору

от директора МБОУ СОШ № 1
п.Новозавидовский
Тарасовой Е.А.
171271, Тверская обл., Конаковский
р-он, пгт.Новозавидовский,
пер.Первомайский,д.1

Исх. № 449 от 19.09.2018 г.

Информация МБОУ СОШ № 1 п.Новозавидовский о выполнении
Представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения от 29.06.2018 года

Администрация МБОУ СОШ № 1 п.Новозавидовский сообщает, что
Представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения от 29.06.2018 года
выполнено:

п.1 Организовано проведение планово-предупредительных ремонтов
оборудования. Составлен график;

п.2 Документ об устранении дефектов, выявленных в процессе
приемо-сдаточных испытаний электроустановок получен;

п.3 Оформлен список работников, имеющих право выполнять
оперативные переключения;

п.4 Разработаны инструкции по эксплуатации электроустановок;

п.5 Оформлен журнал дефектов и неполадок электрооборудования;

- п.6 Оформлен оперативный журнал;
- п.7 Щиты освещения оборудованы запирающими устройствами;
- п.8 Помещение электрощитовой оборудовано защитными противопожарными и вспомогательными средствами (песок, огнетушитель);
- п.9 На щитах освещения, расположенных на 2 и 3 этажах, на щите с автоматами, расположенном в подвальном помещении нанесены предупреждающие надписи и плакаты;
- п.10 На лицевой и оборотной сторонах панелей щитов освещения нанесены надписи, указывающие назначение присоединений;
- п.11 Надписи, указывающие назначение присоединений, номинальный ток автомата на лицевой и оборотной сторонах силового шкафа столовой приведены в соответствие;
- п.12 Имеется в наличии паспорт для каждой кабельной линии;
- п.13 В помещении электрощитовой имеются бирки на открыто проложенных кабелях, отходящих от вводного щита до щита распределительного;
- п.14 Составлен график осмотров кабельных линий, проложенных по стенам зданий;
- п.15 Проведены профилактические испытания КЛ, подходящих к партам в кабинете физики;
- п.16 Обеспечено присоединение заземляющего проводника к главной заземляющей корпусу ЩО в котельной;
- п.17 Имеется в наличии Паспорт заземляющего устройства;
- п.18 Составлен график визуального осмотра видимой части заземляющих устройств
- п. 19 Составлен график осмотра заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта;
- п.20 Обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах сети;
- п.21 На лицевой стороне щитов освещения обеспечены надписи;

- п.22 Составлен график работ по очистке светильников;
- п.23 Составлен график осмотра сети электрического освещения;
- п.24 Составлен график ремонта электрического освещения;
- п.25 Разработаны инструкции по охране труда;
- п.26 Оформлен организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования;
- п.27 Электрощитовая оборудована дверным замком.
- п.28 Разработан перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000 В;
- п.29 Оформлен организационно-распорядительный документ о предоставлении персоналу права выдачи нарядов и распоряжений;
- п.30 Оформлен организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться производителем работ.

Директор школы



Е.А.Тарасова