

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232) 43-28-27, Email: gu\_mchs\_pk@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Яковлевского муниципального района  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

692361, Яковлевка ул. Центральная, 22, (42371) 97-5-53  
Email: 5 8 ogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 19/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Центр развития ребенка - детский сад» с. Новосысоевка

в лице и.о. заведующей Зайчиковой Ольги Сергеевны  
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР Яковлевского муниципального  
района капитана внутренней службы Десяк А.В.

(наименование органа ГПН)

№ 19 от « 07 » августа 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от  
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 10 ч. 00 мин. « 09 » августа 20 19 года

по 11 ч. 00 мин. « 09 » августа 20 19 года

с 09 ч. 00 мин. « 12 » августа 20 19 года

по 10 ч. 00 мин. « 12 » августа 20 19 года

проведена проверка ст. инспектором ОНДиПР Яковлевского муниципального района капитаном  
внутренней службы Дурман В.В. юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад» с. Новосысоевка (МБДОУ  
«ЦРР» с. Новосысоевка) по адресу: пер. Заводской, 10 с. Новосысоевка Яковлевского района  
Приморского края

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующей МБДОУ «ЦРР» с. Новосысоевка Зайчиковой О.С.

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	5	6
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ч. 7 ст. 83 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2020г.	
2.	На путях эвакуации отсутствует фотолуминесцентная эвакуационная система, а именно: направляющие линии, с череплушимися	ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ: п.	01.08.2020г.	



	зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтовато-белого (белого) цветов для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации.	200 Приказа Росстандарта от 16.04.2014 г. №474; п.33, п.43 ППР в РФ; п.1, п.5.1.1, п.5.1.1.1, п.6.1.4, п.6.2.6, п.6.3.1, п.6.3.2, Табл.2, п.7.2.5, Приложение «Ж», Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.4.1 и Примечание 2, п.4.2.1, п.5.3, п.5.3.9, п.5.7, п.6.1, п.6.4, п.6.6, п.6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.8, п.6.7, п.7.10, п.9.2, ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.6 Приложение к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. №1225	
3.	На лестничной клетке (первый этаж здания, левое крыло) ручной пожарный извещатель установлен на стене, на высоте 1,9 м. от уровня пола при требуемом (1,5±0,1) м.	п.13.13.1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.08.2020г.
4.	На лестничной клетке (второй этаж здания, левое крыло) ручной пожарный извещатель установлен на стене, на высоте 1,8 м. от уровня пола при требуемом (1,5±0,1) м.	п.13.13.1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.08.2020г.
5.	На лестничной клетке (второй этаж здания, правое крыло) ручной пожарный извещатель установлен на стене, на высоте 1,8 м. от уровня пола при требуемом (1,5±0,1) м.	п.13.13.1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.08.2020г.
6.	На лестничной клетке (первый этаж здания, правое крыло) ручной пожарный извещатель установлен на стене, на высоте 1,7 м. от уровня пола при требуемом (1,5±0,1) м.	п.13.13.1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.	01.08.2020г.

		пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)		
7.	В спальне подготовительной группы (второй этаж здания) вертикальное расстояние от дымового пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильника составляет 0,3 метра, при требуемом не менее 0,5 метра.	п.13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.08.2020г.	
8.	В раздевалке подготовительной группы (второй этаж здания) вертикальное расстояние от дымового пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильника составляет 0,3 метра, при требуемом не менее 0,5 метра.	п.13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.08.2020г.	
9.	В спальне средней группы (второй этаж здания) вертикальное расстояние от дымового пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильника составляет 0,1 метра, при требуемом не менее 0,5 метра.	п.13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.08.2020г.	
10.	В спальне второй младшей группы (второй этаж здания) вертикальное расстояние от дымового пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильника составляет 0,2 метра, при требуемом не менее 0,5 метра.	п.13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.08.2020г.	
11.	В проходе (первый этаж здания, напротив кухни) вертикальное расстояние от дымового пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильника составляет 0,3 метра, при требуемом не менее 0,5 метра.	п.13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.08.2020г.	



пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Ст. инспектор ОНДиПР Яковлевского муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю Дурман В.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 12 " августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

и.о. заведующей МБДОУ «ЦРР» с. Новосысоевка  
Зайчикова О.С.

(должность, фамилия, инициалы)

" 12 " августа 20 19 г.



*Зайчикова*  
(подпись)

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.