



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление НД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России)

295022 г. Симферополь, ул. Кечкетметская д.103 тел. (3652) 55-09-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298200 ул. Фрунзе, 2, пгт. Ленино, 298200 тел. (36557) 4-05-98, факс (36557) 4-05-98 mail: lenino-tb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ""Детский сад №2
"Цветик - семицветик" пгт Ленино" Ленинского района Республики Крым, ОГРН 1159102004643,
ИНН 9111010427, юридический адрес: 298200, Республика Крым, Ленинский район, поселок
городского типа Ленино, улица Комсомольская, дом 44. Место фактического осуществления
деятельности: 298200, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Ленино, улица
Комсомольская, дом 44

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении мероприятия по надзору главного государственного инспектора Ленинского района по пожарному надзору, отделения надзорной деятельности по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Доленко Алексея Григорьевича от 26.02.2021 г. № 8, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период 2 дня 7 часов (03.03.2021 г. с 11:00 до 16:00, 05.03.2021 с 14.00 до 16.00), проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Ленинскому району управления надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Копыловым Сергеем Анатольевичем, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ""Детский сад №2
"Цветик - семицветик" пгт Ленино" Ленинского района Республики Крым, ОГРН 1159102004643,
ИНН 9111010427, юридический адрес: 298200 Республика Крым, Ленинский район, поселок
городского типа Ленино, улица Комсомольская, дом 44. Место фактического осуществления
деятельности: 298200, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Ленино, улица
Комсомольская, дом 44

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий МБДОУ «Детский сад №2"Цветик - семицветик" пгт Ленино» Калустовой Г.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать объект системой автоматической пожарной сигнализации	ст. 91 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	07.03.2022	
2.	Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей	ст. 84 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях	07.03.2022	

		пожарной безопасности»		
3.	Отремонтировать наружную пожарную лестницу и привести в соответствии с требованиями	пункт 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	30.07.2021	
4.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022	
5.	Оборудовать объект эвакуационным освещением в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	пункт 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	07.03.2022	
6.	Оборудовать объект устройством молниезащиты	ст. 50 ч.1 п. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», инструкция № СО 153-34.21.122-2003 по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280	07.03.2022	
7.	Укомплектовать объект пожарными щитами согласно норм	пункт 410, приложение № 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	30.07.2021	
8.	Обеспечить объект наружным противопожарным водоснабжением (пожарный водоем или пожарный резервуар)	ст.62 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	07.03.2022	
9.	Отремонтировать электровыключатель в группе раннего воспитания	подпункт «б» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	03.05.2021	

10.	Провести ремонт электропроводов и кабелей помещений кухни	подпункт «а» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	03.05.2021	
11.	Обеспечить подсобные здания находящиеся на территории объекта первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	Пункты 397, приложения № 1 и № 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	03.05.2021	
12.	Прикрепить надёжно к полу ковровое покрытие расположенное на пути эвакуации в помещениях детского сада	пункт 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	03.05.2021	
13.	Провести очистку подвального помещения от горючих материалов	Подпункт а) пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	30.07.2021	
14.	Провести на объекте очистку системы вентиляции	пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	30.07.2021	
15.	Не допускать эксплуатацию электросетей и электрооборудования с неисправностями, согласно технического отчёта № 019-2020 от 14.07.2020 г. проверки (испытаний) электроустановок	п. 2.12.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, подпункт "б" пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	30.07.2021	
16.	Демонтировать трубу препятствующую свободной эвакуации людей на эвакуационном выходе в помещении кухни	подпункт "а" пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	30.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Ленинскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

майор внутренней службы

Копылов С.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«05» марта 2021г

Предписание для исполнения получил:



«05» марта 2021г



Заведующий МБДОУ «Детский сад
№2 "Цветик - семицветик" пгт. Ленино»

Калустова Г.М.

(должность, фамилия, инициалы)