

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в РАЛ

RA.RU.710101

Юридический адрес: 295034

г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901

ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348

ОКПО 00711250 КПП 910201001

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

<http://www.cge-crimea.ru>

Фактический адрес: ул. Комарова, 4, г. Керчь,

РКрым, 298302, тел. (06561) 6-16-84

Код ЕДРПОУ 38498694

E-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя Органа инспекции

Главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе»

в г. Керчь, Ленинском районе

Л.В. Шарлай



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний

№ 44/Г.58 от 14.03.2022г.

1. Наименование предприятия (организации): Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №2 «Цветик-Семицветик» пгт. Ленино» Ленинского района Республики Крым (далее – МБДОУ «Детский сад №2 «Цветик-Семицветик пгт. Ленино» Ленинского района Республики Крым).

2. Юридический адрес: 298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Ленино, улица Комсомольская, дом 44.

3. Фактические адреса: 298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Ленино, улица Комсомольская, дом 44.

4. Заявитель: Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму.

5. Основание для проведения экспертизы: поручение Территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму №14-00055 от 25.02.2022 г.

6. Дата проведения инспекции: с 03.03.2022 по 14.03.2022

7. Документы, предоставленные на экспертизу: протокол измерения освещённости №11.167ф от 03.03.2022г., протокол измерения параметров микроклимата №11.166ф от 03.03.2022г.

8. Цель экспертизы: оценка соответствия требованиям НД СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. При проведении гигиенической оценки установлено: замеры освещенности и параметров микроклимата проведены инженером филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК гфз Севастополе» в г. Керчь, Ленинском районе Кириленко О.В. 03.03.2022 г. в помещениях МБДОУ «Детский сад №2 «Цветик-Семицветик пгт. Ленино» Ленинского района Республики Крым, по адресу: 298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Ленино, улица Комсомольская, дом 44. Измерения освещенности проводились в старшей группе Б (игровая) и старшей группе А (игровая). Согласно протоколу №11.167ф от 03.03.2022г – параметры искусственного

Заключение эксперта № 44/Г.58

Подпись врача ОИ Семигановская И.Г. Семигановская

Страница 1 из 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

освещения, с учетом неопределенности, не удовлетворяют требованиям НД в старшей группе Б (игровая).

Измерения параметров микроклимата проводились в помещениях МБДОУ «Детский сад №2 «Цветик-Семицветик пгт. Ленино» Ленинского района Республики Крым, по адресу: 298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Ленино, улица Комсомольская, дом 44. Измерения параметров микроклимата проводились в старшей группе Б (игровая) и старшей группе А (игровая). Согласно протоколу №11.166ф от 03.03.2022г. – параметры микроклимата, с учетом неопределенности, удовлетворяют требованиям НД в старшей группе Б (игровая) и старшей группе А (игровая).

10. Заключение: результаты замеров искусственного освещения и параметров микроклимата, проведенных 03.03.2022 г. в помещениях МБДОУ «Детский сад №2 «Цветик-Семицветик пгт. Ленино» Ленинского района Республики Крым, по адресу: 298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, поселок городского типа Ленино, улица Комсомольская, дом 44:

- параметры искусственного освещения (протокол №11.167ф от 03.03.2022) не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в старшей группе Б (игровая);

- параметры микроклимата (протокол №11.166ф от 03.03.2022) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в старшей группе Б (игровая) и старшей группе А (игровая).

Эксперт ОИ:

Врач (по ОГ)

Зам. Технического директора
(врач-эпидемиолог)


(подпись)

И.Г. Семигановская
(ФИО)


(подпись)

О.Ю. Одинцова
(ФИО)